

INSTRUCTION MANUAL (ATEX)

BExS120E and BExS110E

Flameproof / Increased Safety Sounders

1) Introduction

The BExS120E and BExS110E are second generation flameproof / increased safety sounders which are certified to the European Standards EN 50014: 1992, EN 50018: 1994 and EN50019: 1994 and meet the requirements of the ATEX directive 94/9/EC. The sounders produce loud warning signals and can be used in hazardous areas where potentially flammable atmospheres may be present. Thirty-two different first stage alarm sounds can be selected by internal switches, and each one can be externally changed to a second or third stage alarm sound (see *tone table* on Page 4). The BExS120E unit produces output levels in the 117dB(A) range and the BExS110E unit produces output levels in the 110dB(A) range. Both sounders can be used in Zone 1 and Zone 2 areas with gases in groups IIA, IIB and IIC and temperature Classifications of T1, T2, T3 and T4.

2) Marking

All units have a rating label, which carries the following important information:-


Unit Type No. BExS120E or BExS110E

Input Voltage: DC Units 12V or 24V or 48V
AC Units 230V or 110V or 115V

Code: EEx de IIC T4 (Tamb. -50 to +55°C)

Certificate No. KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Gas Group and
Category:



CE Marking:
Notified Body No.



Warnings: DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERE IS PRESENT

COVER BOLTS CLASS A4-80

USE HEAT RESISTING CABLES AND CABLE GLANDS
(Rated 95°C) AT AMB. TEMPERATURES OVER 40°C

Year of Construction /
Serial No. i.e. 02 / 1S32000001

3) Type Approval Standards

The sounders have an EC Type examination certificate issued by KEMA and have been approved to the following standards:-

EN 50014 : 1992 + prA1General Requirements
EN 50018 : 1994 + prA1 Flameproof Enclosure 'd'
EN 50019 : 1994 + prA1Increased Safety 'e'

4) Installation Requirements

The sounders must be installed in accordance with the latest issues of the relevant parts of the BS EN 60079 specifications or the equivalent IEC specifications – Selection, Installation and maintenance of electrical apparatus for use in potentially explosive atmospheres (other than mining applications or explosive processing and manufacture):-

BS EN 60079-14 : 1997 Electrical Installations in Hazardous Areas (other than mines)

BS EN 60079-10 : 1996 Classification of Hazardous Areas

The installation of the units must also be in accordance with any local codes that may apply and should only be carried out by a competent electrical engineer who has the necessary training.

5) Zones, Gas Group, Category and Temperature Classification

The BExS120E and BExS110E sounders have been certified EEx de IIC T4 (Tamb. -50 to +55°C). This means that the units can be installed in locations with the following conditions:-

Area Classification:

Zone 1	Explosive gas air mixture likely to occur in normal operation.
Zone 2	Explosive gas air mixture not likely to occur, and if it does, it will only exist for a short time.

Gas Groupings:

Group IIA	Propane
Group IIB	Ethylene
Group IIC	Hydrogen and Acetylene

Equipment Category: 2G

Temperature Classification:

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Ambient Temperature Range:

-50°C to +55°C

6) Sounder Location and Mounting

The location of the sounders should be made with due regard to the area over which the warning signal must be audible. The sounders should only be fixed to services that can carry the weight of the unit.

The sounder should be securely bolted to a suitable surface using the 7mm diameter boltholes in the stainless steel U shaped mounting bracket (see figure 1). The angle can then be adjusted in the direction that the sound is primarily required to cover. This can be achieved by loosening the two large bracket screws in the side of the unit, which allow adjustment in steps of 18°. On completion of the installation the two large bracket adjustment screws on the side of the unit must be fully tightened to ensure that the sounder cannot move in service.




Figure 1

7) Safety Warning (Electrostatic Hazard)

The acoustic horn section is made of ABS Plastic, therefore to avoid a possible ELECTROSTATIC CHARGE the unit must only be cleaned with a damp cloth.

8) Access to the Flameproof Enclosure

In order to change the tone or adjust the output level of the sounder it is necessary to remove the terminal chamber section to gain access to the flameproof chamber. To achieve this remove the four M6 hexagon socket head screws (see figure 2) and withdraw the terminal chamber taking extreme care not to damage the flameproof joints in the process.

Note the four M6 screws are Class A4-80 stainless steel and only screws of this category can be used on these sounders. It is therefore important that these screws and their spring washers are kept in a safe place during installation.




Figure 2

On completion of the tone selection and adjustment the flameproof joints should be inspected to ensure that they are clean and that they have not been damaged during installation. Also check that the earth bonding wire between the two casting sections is secure and that the 'O' ring seal is in place. When replacing the terminal chamber section casting, ensure that it is square with the flameproof chamber casting before inserting. Carefully push the section in place allowing time for the air to be expelled. Only after the section is fully in place should the four M6 Stainless Steel A4-80 cover bolts and their spring washers be inserted and tightened down. If the section jams while it is being inserted, carefully remove it and try again. Never use the M6 cover bolts to force the cover into position.

9) Access to the Increased Safety Terminal Chamber

To connect the cables to the sounder it is necessary to remove the terminal cover to gain access to the termination chamber. To achieve this remove the four M4 hexagon socket head screws (see figure 2). The four M4 screws and their spring washers are grade A4 stainless steel and they should be kept in a safe place during installation. Before




Figure 3

replacing the terminal cover ensure that the earth bonding wire between the two castings is secure and that the 'O' ring seal is in place. Insert the four M4 hexagon screws and their spring washers and tighten them down.

10) Power Supply Selection

It is important that a suitable power supply is used to run the sounders. The power supply selected must have the necessary capacity to provide the input current to all of the sounders connected to the system.

The following table shows the input current taken by the various sounder units:-

Unit Type Volts	Input Voltage	Input Current	Max. I/P
BExS120E	24V DC	800mA	30V
BExS120E	12V DC	850mA	15V
BExS120E	48V DC	420mA	58V
BExS120E	230V AC	90mA	264V
BExS120E	110V AC	200mA	121V
BExS120E	115V AC	180mA	126V

BExS110E	24V DC	265mA	30V
BExS110E	12V DC	195mA	15V
BExS110E	48V DC	130mA	58V
BExS110E	230V AC	56mA	264V
BExS110E	110V AC	93mA	121V
BExS110E	115V AC	110mA	126V

The input current will vary according to the voltage input level and the frequency of the tone selected. The current levels shown above are for the 440Hz Continuous tone @ nominal input voltage. The 24V and 48V DC units and the 230V AC, 115V AC and 110V AC units have a switching voltage regulator circuit and therefore the input current level will decrease slightly as the input voltage is increased and will increase slightly as the input voltage is reduced. The 12V units do not have a voltage regulator and therefore their input current will increase when the input voltage is increased.

The above table also shows the maximum voltages at which the sounders can be operated.

11) Cable Selection

When selecting the cable size consideration must be given to the input current that each unit draws (see table above), the number of sounders on the line and the length of the cable runs. The cable size selected must have the necessary capacity to provide the input current to all of the sounders connected to the line.

SAFETY WARNING: If the high output BExS120E sounders are used at high ambient temperatures, i.e. over +40°C, then the cable entry temperature may exceed +70°C and therefore suitable heat resisting cables must be used, with a rated service temperature of at least 95°C.

12) Earthing

Both AC and DC sounder units must be connected to a good quality earth. The units are provided with internal and external earthing terminals which are both located on the terminal chamber section of the unit (see figures 2 and 3).

When using the external earth terminal a cable crimp lug must be used. The cable lug should be located between the two M5 stainless steel flat washers. The M5 stainless steel spring washer must be fixed between the outer flat washer and the M5 stainless steel nut to ensure that the cable lug is secured against loosening and twisting.

The internal earth bonding wires ensure that a good quality earth is maintained between the flameproof chamber casting, the terminal section casting and the terminal cover casting.

13) Cable Glands

The BExS120E and BExS110E sounders have dual cable gland entries which have an M20 x1.5 entry thread as standard or a PG13.5 thread as a special. Only cable glands approved for Ex 'e' applications or better (i.e. Ex 'd' applications) can be used. They must be suitable for the type of cable to be used and also meet the requirements of the Ex equipment installation standard BS EN 60079-14: 1997.

SAFETY WARNING: If the high output BExS120E sounders are used at high ambient temperatures, i.e. over +40°C, then the cable entry temperature may exceed +70°C and therefore suitable heat resisting cable glands must be used, with a rated service temperature of at least 95°C.

If a high IP (Ingress Protection) rating is required then a suitable sealing washer must be fitted under the cable gland.

When only one cable entry is used the other one must be closed with an Ex 'e' blanking plug, which must be suitably approved for the installation requirements.

14) Cable Connections

The cable connections are made into an EEx e II approved twelve way terminal block which is located in the Increased Safety Area terminal chamber (see figure 3). See section 9 of this manual for access to the terminal chamber. When wiring into Increased Safety Area terminal enclosures, you are only permitted to connect one wire into each way on the terminal block. Therefore in order that sounders can be connected in a parallel line, the terminal block is fitted with approved connecting combs so that each electrical connection has two terminals in parallel. Terminal No's. 1 and 12 must not be used on either AC or DC sounders. Cables with a cross-sectional area of up to 4mm² can be connected to the terminal block. Cables that have a small cross-sectional area should be fitted with crimp ferules.

The wiring connections to the sounders are the same for both the BExS110E units and BExS120E units and are as follows:-

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

15) Tone Selection and 2nd & 3rd Stage Alarms

The BExS120E and BExS110E sounders have 32 different tones that can be selected for the first stage alarm. The sounders can then be switched to sound second and third stage alarm tones. The tones are selected by operation of a DIP switch on the pcb in the flameproof enclosure for both DC and AC units (see figures 4 and 5). For access to the flameproof enclosure see section 8 of this instruction manual. The tone table on page four shows the switch positions for the 32 tones and which tones are available for the second and third stages. To operate the sounder on stage one simply connect the supply voltage to the normal supply terminals (+ve and -ve for DC units, L and N for AC units), see connection detail in section 12 of this instruction manual.

The operation of the second and third stages is different for DC and AC units.

DC Units Second and Third Stage Tone Selection

The BExS120E and BExS110E DC sounders have the facility to use either +ve or -ve switching to change the tone to the second and third stages. For -ve switching connect the two headers on the pcb to the left-hand (marked -ve) and centre pins. For +ve switching connect the headers to the right hand (marked +ve) and the centre pins. To change to the second stage tone, connect either a -ve or +ve supply line to terminal S2 in the terminal chamber, depending on which switching mode is being used, while maintaining the dc supply to the +ve and -ve terminals. Similarly for the third stage tone, connect a -ve or +ve supply line to terminal S3. The supply to

the S3 terminal will automatically override a supply to the S2 terminal.

AC Units Second and Third Stage Tone Selection

To select the second and third stage tones on the BExS120E and BExS110E AC sounders the Common (C) terminal on the terminal block in the terminal chamber is connected to the S2 terminal for the second stage tone and the S3 terminal for the third stage tone.

16) Volume Control

All BExS120E and BExS110E sounders, with the exception of 12V DC units, have a volume control to adjust the output level. To set the required output level, adjust the potentiometer on the pcb in the flameproof enclosure. See section 8 of this instruction manual for access to the flameproof enclosure. For maximum output level the potentiometer should be set to the fully clockwise position.

17) End of Line Monitoring (DC Units)

On BExS120E and BExS110E DC sounders, dc reverse line monitoring can be used if required. All DC sounders have a blocking diode fitted in their supply input lines. An end of line monitoring diode or an end of line monitoring resistor can be connected across the terminals provided in the flameproof enclosure. **Note monitoring components must not be connected to the terminal block in the Increased Safety terminal chamber.** See section 8 of this instruction manual for access to the flameproof enclosure.

If an end of line resistor is used it must have a minimum resistance value of 3k3 ohms and a minimum wattage of 0.5 watts or a minimum resistance value of 500 ohms and a minimum wattage of 2 watts.

BExS110E Sounder




Figure 4

BExS120E Sounder




Figure 5

TONE SELECTION TABLE

Stage 1	Frequency Description	Tone Selection					DIP Switch Settings	Stage Selection
		1	2	3	4	5		
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0	0	0	0	0	Tone 31	Tone 11
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1	0	0	0	0	Tone 17	Tone 5
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0	1	0	0	0	Tone 2	Tone 5
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1	1	0	0	0	Tone 6	Tone 5
5	Continuous at 2400Hz	0	0	1	0	0	Tone 3	Tone 27
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1	0	1	0	0	Tone 7	Tone 5
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0	1	1	0	0	Tone 10	Tone 5
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1	1	1	0	0	Tone 2	Tone 5
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0	0	0	1	0	Tone 15	Tone 2
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1	0	0	1	0	Tone 7	Tone 5
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz <i>General alarm</i>	0	1	0	1	0	Tone 31	Tone 1
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1	1	0	1	0	Tone 4	Tone 5
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0	0	1	1	0	Tone 15	Tone 5
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1	0	1	1	0	Tone 4	Tone 5
15	Continuous at 800Hz	0	1	1	1	0	Tone 2	Tone 5
16	Intermittent 660Hz 150ms on, 150ms off	1	1	1	1	0	Tone 18	Tone 5
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0	0	0	0	1	Tone 2	Tone 27
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1	0	0	0	1	Tone 2	Tone 5
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5
20	Continuous 660Hz	1	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5
23	800Hz pulsing at 2Hz	0	1	1	0	1	Tone 6	Tone 5
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1	1	1	0	1	Tone 29	Tone 5
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0	0	0	1	1	Tone 29	Tone 5
26	Simulated bell sound	1	0	0	1	1	Tone 2	Tone 1
27	Continuous 554Hz	0	1	0	1	1	Tone 26	Tone 5
28	Continuous 440Hz	1	1	0	1	1	Tone 2	Tone 5
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0	0	1	1	1	Tone 7	Tone 5
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1	0	1	1	1	Tone 32	Tone 5
31	1200/500Hz at 1Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0	1	1	1	1	Tone 11	Tone 1
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1	1	1	1	1	Tone 26	Tone 1

2) Marking

All units have a rating label, which carries the following important information:-


Unit Type No. BExS120E or BExS110E

Input Voltage: DC Units 12V or 24V or 48V
AC Units 230V or 110V or 115V

Code: EEx de IIC T4 (Tamb. -50 to +55°C)

Certificate No. KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Gas Group and
Category:



CE Marking:
Notified Body No.



Warnings: DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERE IS PRESENT

COVER BOLTS CLASS A4-80

USE HEAT RESISTING CABLES AND CABLE GLANDS
(Rated 95°C) AT AMB. TEMPERATURES OVER 40°C

4) Installation Requirements

Sounders must be installed in accordance with the following or equivalent standards.

BS EN 60079-14 : 1997 Electrical Installations in Hazardous Areas (other than mines)

BS EN 60079-10 : 1996 Classification of Hazardous Areas

Installation should only be carried by competent personnel and any local codes of practice applied.

5) Zones, Gas Group, Category and Temperature Classification

The units can be installed in locations with the following conditions:-

Area Classification:

Zone 1	Explosive gas air mixture likely to occur in normal operation.
Zone 2	Explosive gas air mixture not likely to occur, and if it does, it will only exist for a short time.

Gas Groupings:

Group IIA	Propane
Group IIB	Ethylene
Group IIC	Hydrogen and Acetylene

Equipment Category: 2G

Temperature Classification:

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Ambient Temperature Range:

-50°C to +55°C

6) Sounder Location and Mounting

See drawing A

7) Safety Warning (Electrostatic Hazard)

The acoustic horn section is made of ABS Plastic; therefore to avoid a possible ELECTROSTATIC CHARGE the unit must only be cleaned with a damp cloth.

8) Access to the Flameproof Enclosure

See drawing B

Note the four M6 screws are Class A4-80 stainless steel and only screws of this category can be used on these sounders. It is therefore important that these screws and their spring washers are kept in a safe place during installation.

9) Access to the Increased Safety Terminal Chamber

See Drawing C

10) Power Supply Selection

The system power supply must have the necessary capacity to provide the input current to all of the sounders connected to the system.

The following table shows the input current taken by the various sounder units:-

Unit Type	Input Voltage	Input Current	Max. I/P Volts
BExS120E	24V DC	800mA	30V
BExS120E	12V DC	850mA	15V
BExS120E	48V DC	420mA	58V
BExS120E	230V AC	90mA	264V
BExS120E	110V AC	200mA	121V
BExS120E	115V AC	180mA	126V

BExS110E	24V DC	265mA	30V
BExS110E	12V DC	195mA	15V
BExS110E	48V DC	130mA	58V
BExS110E	230V AC	56mA	264V
BExS110E	110V AC	93mA	121V
BExS110E	115V AC	110mA	126V

The above table also shows the maximum voltages at which the sounders can be operated.

11) Cable Selection

Cables must be capable of handling the current drawn from all of the units on the line.

SAFETY WARNING: If the high output BExS120E sounders are used at high ambient temperatures, i.e. over +40°C, then the cable entry temperature may exceed +70°C and therefore suitable heat resisting cables must be used, with a rated service temperature of at least 95°C.

12) Earthing

Both AC and DC sounder units must be connected to a good quality earth. The units are provided with internal and external-earthing terminals, which are, both located on the terminal chamber section of the unit (see figures 2 and 3).

When using the external earth terminal a cable crimp lug must be used. The cable lug should be located between the two M5 stainless steel flat washers. The M5 stainless steel spring washer must be fixed between the outer flat washer and the M5 stainless steel nut to ensure that the cable lug is secured against loosening and twisting.

13) Cable Glands

The sounders have dual cable gland entries with M20 x1.5 entry threads. Only cable glands approved for Ex 'e' applications can be used, which must be suitable for the type of cable being used and also meet the requirements of the Ex 'e' installation standard BS EN 60079-14 : 1997.

SAFETY WARNING: If the high output BExS120E sounders are used at high ambient temperatures, i.e. over +40°C, then the cable entry temperature may exceed +70°C and therefore suitable heat resisting cable glands must be used, with a rated service temperature of at least 95°C.

If a high IP (Ingress Protection) rating is required then a suitable sealing washer must be fitted under the cable gland.

When only one cable entry is used the other one must be closed with an Ex 'e' Increased Safety blanking plug, which must be suitably approved for the installation requirements.

14) Cable Connections

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

See drawing D

15) Tone Selection and 2nd and 3rd Stage Alarms

See wiring diagram E

16) Volume Control

See drawing F

17) End of Line Monitoring (DC Units)


On BExS120E and BExS110E DC sounders, dc reverse line monitoring can be used if required. All DC sounders have a blocking diode fitted in their supply input lines. An end of line monitoring diode or an end of line monitoring resistor can be connected across the terminals provided in the flameproof enclosure. **Note monitoring components must not be connected to the terminal block in the Increased Safety terminal chamber.** See section 8 of this instruction manual for access to the flameproof enclosure.

If an end of line resistor is used it must have a minimum resistance value of 3k3 ohms and a minimum wattage of 0.5 watts or a minimum resistance value of 500 ohms and a minimum wattage of 2 watts.

TONE SELECTION TABLE

Tone Selection		DIP Switch Settings	Stage Selection	
Stage 1	Frequency Description	1 2 3 4 5	Tone 17	Tone 5
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0 0 0 0 0	Tone 2	Tone 5
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1 0 0 0 0	Tone 6	Tone 5
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0 1 0 0 0	Tone 3	Tone 27
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1 1 0 0 0	Tone 7	Tone 5
5	Continuous at 2400Hz	0 0 1 0 0	Tone 10	Tone 5
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1 0 1 0 0	Tone 2	Tone 5
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0 1 1 0 0	Tone 15	Tone 2
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1 1 1 0 0	Tone 7	Tone 5
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0 0 0 1 0	Tone 31	Tone 1
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1 0 0 1 0	Tone 4	Tone 5
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz <i>General alarm</i>	0 1 0 1 0	Tone 15	Tone 5
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1 1 0 1 0	Tone 4	Tone 5
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0 0 1 1 0	Tone 2	Tone 5
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1 0 1 1 0	Tone 18	Tone 5
15	Continuous at 800Hz	0 1 1 1 0	Tone 2	Tone 27
16	Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off	1 1 1 1 0	Tone 2	Tone 5
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0 0 0 0 1	Tone 2	Tone 5
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1 0 0 0 1	Tone 2	Tone 5
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
20	Continuous 660Hz	1 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0 0 1 0 1	Tone 6	Tone 5
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1 0 1 0 1	Tone 29	Tone 5
23	800Hz pulsing at 2Hz	0 1 1 0 1	Tone 29	Tone 5
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1 1 1 0 1	Tone 2	Tone 1
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0 0 0 1 1	Tone 26	Tone 5
26	Simulated bell sound	1 0 0 1 1	Tone 2	Tone 5
27	Continuous 554Hz	0 1 0 1 1	Tone 7	Tone 5
28	Continuous 440Hz	1 1 0 1 1	Tone 32	Tone 5
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0 0 1 1 1	Tone 11	Tone 1
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1 0 1 1 1	Tone 26	Tone 1
31	1200/500Hz at 1 Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0 1 1 1 1	Tone 11	Tone 1
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1 1 1 1 1	Tone 26	Tone 1


Drawing A




Loosen screw to adjust.
Løsn skruen for at tilpasse.
Schroef losdraaien om af te stellen.
Desserer la vis pour régler.
Zum Regulieren Schraube locken.
Allentare la vite per poter effettuare le regolazioni.
Løsne skruen for å justere.
Desaperte o parafuso para ajustar.
Afloje el tornillo para ajustar.
Lossa skruven för att justera.

Tighten screw to secure.
Spænd skruen for at fastgøre.
Schroef aandraaien om vast te zetten.
Serrer la vis pour une fixation sûre.
Zum Sichernen Schraube anziehen.
Stringere la vite per il fissaggio.
Stram skruen for å feste.
Aperte o parafuso para fixar.
Apriete el tornillo para asegurar.
Dra åt skruven för att fästa.


Drawing C




Drawing B



Drawing D





BExS120E and
BEx110E AC





BExS120E and
BEx110E DC

Wiring Diagram E



Drawing F



INSTRUKTIONSMANUAL (ATEX) (DNK)

BExS120E og BExS110E

Flammesikre / øget sikkerhed soundere

2) Mærkater

Alle enheder har en klassificeringsmærkat, der bærer følgende vigtige oplysninger:


Enhedstypenr. BExS120E eller BExS110E

Indgangsspænding: DC-enheder 12V eller 24V eller 48V
AC-enheder 230V eller 110V eller 115V

Kode: EEx de IIC T4 (Tamb. -50 til +55°C)

Certifikatnr. KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Gasgruppe og
kategori:



CE-mærke:
Noteret
myndighedsnr.



Advarsler: MÅ IKKE ÅBNES
I EKSPLOSIV
GASATMOSFÆRE

DÆKBOLTE KLASSE A4-80

BRUG VARMEBESTANDIGE KABLER OG PAKDÅSER
(Mærket 95°C) VED OMGIVENDE TEMP. OVER 40°C

4) Installationskrav

Soundere skal installeres i overensstemmelse med følgende eller tilsvarende standarder.

BS EN 60079-14 : 1997 Elektriske installationer i sundhedsfarlige områder (undtagen miner)

BS EN 60079-10 : 1996 Klassifikation af sundhedsfarlige områder

Installation bør kun udføres af kompetent personale og under iagttagelse af lokale regler.

5) Zone-, gasgruppe-, kategori- og temperatur-klassifikation

Enhederne kan installeres på områder med følgende forhold:

Områdeklassifikation:

Zone 1	Ekspløsiv gas- og luftblanding kan forekomme ved normal drift.
Zone 2	Ekspløsiv gas- og luftblanding forekommer sandsynligvis ikke, og hvis det sker, vil det kun være for en kort tidsperiode.

Gasgrupperinger:

Gruppe IIA	Propan
Gruppe IIB	Ethylen
Gruppe IIC	Hydrogen og acetylen

Udstyrskategori: 2G

Temperaturklassifikation:

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Omgivende temperatur:

-50°C til +55°C

6) Sounderplacering og -montering

Se illustration A

7) Sikkerhedsadvarsel (Elektrostatisk sundhedsfare)

Delen med det akustiske horn er fremstillet af ABS-plast, og for at undgå en mulig ELEKTROSTATISK LADNING må enheden kun rengøres med en fugtig klud.

8) Adgang til flammesikker indkapsling

Se illustration B

Bemærk, at de fire **M6 skruer er klasse A4-80, rustfri stål, og der må kun anvendes skruer af denne kategori på sounderne.** Det er derfor vigtigt, at skruerne og deres fjederskiver opbevares på et sikkert sted under installation.

9) Adgang til kammerklemmen for øget sikkerhed

Se illustration C

10) Strømforsyningsudvalg

Systemets strømforsyning skal have den nødvendige kapacitet for at kunne yde indgangsstrøm til alle soundere forbundet til systemet.

Nedenstående tabel viser indgangsstrømbehovet for forskellige sounderenheder:

Enhedstype	Indgangs-spænding	Indgangs-strøm	Maks. I/P Volt
BExS120E	24V DC	800mA	30V
BExS120E	12V DC	850mA	15V
BExS120E	48V DC	420mA	58V
BExS120E	230V AC	90mA	264V
BExS120E	110V AC	200mA	121V
BExS120E	115V AC	180mA	126V

BExS110E	24V DC	265mA	30V
BExS110E	12V DC	195mA	15V
BExS110E	48V DC	130mA	58V
BExS110E	230V AC	56mA	264V
BExS110E	110V AC	93mA	121V
BExS110E	115V AC	110mA	126V

Ovenstående tabel viser også maksimalspændingen, som sounderne kan betjenes ved.

11) Kabeludvalg

Kablerne skal kunne håndtere den samlede strøm fra alle anvendte enheder.

SIKKERHEDSADVARSEL: Hvis de højtydende BExS120E-soundere anvendes ved høje omgivende temperaturer, dvs. over +40°C, kan kablets indgangstemperatur overstige +70°C, og der skal derfor anvendes passende varmebestandige kabler med en nominel arbejdstemperatur på mindst 95°C.

12) Jordforbindelse

Både AC- og DC-sounderenheder skal være forbundet til en jordforbindelse af høj kvalitet. Enhederne har indvendige og udvendige jordklemmer, der begge befinner sig på enhedens klemkammerdel (se figur 2 og 3).

Når den udvendige jordklemmel anvendes, skal der bruges en kabelklemmesko. Kabelskoen skal befinde sig mellem to flade M5-spændeskiver af rustfrit stål. De rustfri stål M5-spændeskiver skal fastgøres mellem den ydre flade skive og M5-møtrikken af rustfrit stål for at sikre, at kabelskoen ikke løsner eller vrider sig.

13) Kabelafslutning

Sounderne har dobbelt kabelafslutningsindgange med M20 x1,5 indgangsgevind. Kun kabelafslutninger godkendt til Ex 'e'-applikationer må anvendes og skal passe til den type kabel, der anvendes samt opfyde kravene i Ex 'e', standard for installation BS EN 60079-14 : 1997.

SIKKERHEDSADVARSEL: Hvis de højtydende BExS120E-soundere anvendes ved høje omgivende temperaturer, dvs. temperaturer over +40°C, kan kablets indgangstemperatur overstige +70°C, og der skal derfor anvendes passende varmebestandige kabler med en nominel arbejdstemperatur på mindst 95°C.

Hvis der kræves en høj IP-klassificering (beskyttelse mod indtrængen), skal der monteres en egnet tætningsskive under kabelafslutningen.

Når der kun anvendes en kabelindgang, skal den anden lukkes med en Ex 'e', blindprop, der skal være korrekt godkendt i overensstemmelse med installationskravene.

14) Kabelforbindelser

Se illustrationen D

15) Tonevalg og 2. og 3. niveau alarmer

Se ledningsdiagram E

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

16) Volumenkontrol

Se illustration F

17) Linieslutovervågning (DC-enheder)

På BExS120D og BExS110D DC-enheder, kan der anvendes returlinieovervågning efter behov. Alle DC-sounder har en spærrediode i strømmindgangsledningerne. En diode til linieslutovervågning eller en linieslutmodstand kan forbindes på tværs af klemmerne i den flammesikre indkapsling. **Bemærk, at overvågningskomponenterne ikke må forbindes med terminalblokken i terminalkammeret for øget sikkerhed.** Se afsnit 8 i instruktionsmanualen ang.adgang til den flammesikre indkapsling.

Hvis en linieslutmodstand anvendes, skal den som minimum have en modstandsværdi på 3k3 ohm og et minimum watt-tal på 0,5 watt eller en minimum modstandsværdi på 500 ohm og et minimum watt-tal på 2 watt.

TONEVALGSTABEL

Tone Selection		DIP Switch Settings	Stage Selection	
Stage 1	Frequency Description	1 2 3 4 5	Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0 0 0 0 0	Tone 31	Tone 11
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1 0 0 0 0	Tone 17	Tone 5
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0 1 0 0 0	Tone 2	Tone 5
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1 1 0 0 0	Tone 6	Tone 5
5	Continuous at 2400Hz	0 0 1 0 0	Tone 3	Tone 27
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1 0 1 0 0	Tone 7	Tone 5
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0 1 1 0 0	Tone 10	Tone 5
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1 1 1 0 0	Tone 2	Tone 5
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0 0 0 1 0	Tone 15	Tone 2
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1 0 0 1 0	Tone 7	Tone 5
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz	0 1 0 1 0	Tone 31	Tone 1
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1 1 0 1 0	Tone 4	Tone 5
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0 0 1 1 0	Tone 15	Tone 5
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1 0 1 1 0	Tone 4	Tone 5
15	Continuous at 800Hz	0 1 1 1 0	Tone 2	Tone 5
16	Intermittent 660Hz 150ms on, 150ms off	1 1 1 1 0	Tone 18	Tone 5
17	Alternating 544Hz (100ms/440Hz/400ms)	0 0 0 0 1	Tone 2	Tone 27
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1 0 0 0 1	Tone 2	Tone 5
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
20	Continuous 660Hz	1 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
23	800Hz pulsing at 2Hz	0 1 1 0 1	Tone 6	Tone 5
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1 1 1 0 1	Tone 29	Tone 5
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0 0 0 1 1	Tone 29	Tone 5
26	Simulated bell sound	1 0 0 1 1	Tone 2	Tone 1
27	Continuous 554Hz	0 1 0 1 1	Tone 26	Tone 5
28	Continuous 440Hz	1 1 0 1 1	Tone 2	Tone 5
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0 0 1 1 1	Tone 7	Tone 5
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1 0 1 1 1	Tone 32	Tone 5
31	1200/500Hz at 1Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0 1 1 1 1	Tone 11	Tone 1
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1 1 1 1 1	Tone 26	Tone 1

2) Labels

Alle eenheden zijn voorzien van een label, waarop de volgende belangrijke informatie staat:

Typenr. eenheid: BExS120E of BExS110E

Ingangsspanning: DC-eenheden 12 V of 24 V of 48 V
AC-eenheden 230 V of 110 V of 115 V


Code: EEx de IIC T4 (Tomp. -50 tot +55 ° C)

Certificaatnr. KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Gasgroep en
Categorie



CE-certificaat:
Instantie nr.



Waarschuwingen: NIET OPENEN INDIEN EEN
ONTPLOFBARE GAS-ATMOSFEER
AANWEZIG IS

DEKSELBOUTEN KLASSE A4-80

BIJ OMGEVINGSTEMP. HOGER DAN 40° C

HITTEBESTENDIGE KABELS EN KABELWARTELS
GEBRUIKEN (geschikt voor 95° C)

4) Vereisten voor installatie

Alarmgevers moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de volgende of equivalente normen.

BS EN 60079-14: 1997 Elektrische installaties in gevaarlijke omgevingen (anders dan mijnen)

BS EN 60079-10: 1996 Classificatie van gevaarlijke omgevingen

Installatie mag alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel en met inachtneming van plaatselijke gedragscodes en praktijkrichtlijnen.

5) Classificatie t.a.v. zones, gasgroep, categorie en temperatuur

De eenheden kunnen worden geïnstalleerd op plaatsen waar de volgende omstandigheden heersen:

Classificatie van ruimte:

Zone 1	Ontplofbaar gas-/luchtmengsel is waarschijnlijk bij normaal bedrijf.
Zone 2	Ontplofbaar gas-/luchtmengsel is onwaarschijnlijk, en indien dit ontstaat zal het waarschijnlijk slechts korte tijd aanwezig blijven.

Gasgroeperingen:

Groep IIA	Propaan
Groep IIB	Ethyleen
Groep IIC	Waterstof en acetyleen

Apparatuurcategorie: 2G

Temperatuurclassificatie:

T1	400 ° C
T2	300 ° C
T3	200 ° C
T4	135 ° C

Omgevingstemperatuur:

-50 ° C tot +55 ° C

6) Plaatsing en bevestiging van alarmgever

Zie tekening A

7) Veiligheidswaarschuwing (Elektrostatisch gevaar)

Het akoestische hoorgedeelte is vervaardigd uit ABS plastic. Om ELEKTROSTATISCHE LADING te voorkomen mag de eenheid derhalve alleen met een vochtige doek worden gereinigd.

8) Toegang tot de vuurvaste behuizing

Zie tekening B

Houdt u er rekening mee dat de vier **M6-schroeven van Klasse A4-80 roestvrij staal zijn en dat op deze alarmgevers alleen schroeven van deze categorie kunnen worden gebruikt**. Het is derhalve belangrijk dat deze schroeven en de bijbehorende veerringen tijdens de installatie op een veilige plaats worden bewaard.

9) Toegang tot de 'verhoogde Veiligheid' aansluitkast

Zie tekening C

10) Kiezen van voedingsbron

De voedingsbron van het systeem dient voldoende capaciteit te hebben om alle alarmgevers die op het systeem zijn aangesloten van elektrische voeding te voorzien.

In de onderstaande tabel staat vermeld welke ingangsstroom de verschillende alarmgevers trekken:

Type eenheid	Ingangs -spanning	Ingangs -stroom	Max. I/P volt
BExS120E	24 V DC	800 mA	30 V
BExS120E	12 V DC	850 mA	15 V
BExS120E	48 V DC	420 mA	58 V
BExS120E	230 V AC	90 mA	264 V
BExS120E	110 V AC	200 mA	121 V
BExS120E	115 V AC	180 mA	126 V

BExS110E	24 V DC	265 mA	30 V
BExS110E	12 V DC	195 mA	15 V
BExS110E	48 V DC	130 mA	58 V
BExS110E	230 V AC	56 mA	264 V
BExS110E	110 V AC	93 mA	121 V
BExS110E	115 V AC	110 mA	126 V

In de bovenstaande tabel wordt tevens vermeld op welke maximumspanningen de alarmgevers kunnen werken.

11) Kiezen van kabels

Kabels moeten bestand zijn tegen de stroom die door alle eenheden op de lijn wordt getrokken.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: als de BExS120E alarmgevers met hoge uitvoer worden gebruikt bij hoge omgevingstemperaturen, m.a.w. hoger dan +40° C, dan kan de temperatuur bij de kabelingang hoger zijn dan +70°C en moeten dus geschikte hittebestendige kabels worden gebruikt, met een nominale werktemperatuur van ten minste 95° C.

12) Aarding

Zowel alarmgevers op wisselstroom als gelijkstroom moeten worden aangesloten op aarding van goede kwaliteit. De eenheden worden geleverd met interne en externe aardaansluitingen, beide aangebracht op het gedeelte met de aansluitkast op de eenheid (zie Afb. 2 en 3).

Bij gebruik van de externe aardaansluiting dient een kabelkrimpkoos te worden gebruikt. De kabelkoos moet worden aangebracht tussen de twee M5 roestvrijstalen platte borgschijfjes. De M5 roestvrijstalen veerring moet worden bevestigd tussen het buitenste platte borgschijfje en de M5 roestvrijstalen moer, zodat de kabelkoos goed is vastgezet en niet kan draaien of losraken.

13) Kabelwartels

De alarmgevers zijn voorzien van dubbele kabelwartelingangen met M20 x 1,5 ingangsschroefdraad. Er kunnen alleen kabelwartels worden gebruikt die zijn goedgekeurd voor Ex 'e'-toepassingen, geschikt zijn voor het bekabelingstype dat wordt gebruikt en voldoen aan de vereisten van de norm BS EN 60079-14: 1997 ten aanzien van de Ex 'e' installatie.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: als de BExS120E alarmgevers met hoge uitvoer worden gebruikt bij hoge omgevingstemperaturen, m.a.w. hoger dan +40° C, dan kan de temperatuur bij de kabelingang hoger zijn dan +70°C en moeten dus geschikte kabelwartels worden gebruikt, met een nominale werktemperatuur van ten minste 95° C.

Indien een hoge IP-waarde is vereist, dient een geschikte afdichtingsring onder de kabelwartel te worden aangebracht.

Indien slechts een kabelingang wordt gebruikt, dient de andere te worden afgesloten met een Ex 'e' afdichtplug, die moet zijn goedgekeurd voor de installatievereisten.

14) Kabelaansluitingen

Zie tekening D

15) Toonkeuze en alarmen in 2e en 3e fase

Zie bedradingsschema E

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

16) Volumeregeling

Zie tekening F

17) Bewaking aan einde van lijn (DC-eenheden)

Op BExS120E en BExS110E DC-alarmgevers kan desgewenst omgekeerde gelijkstroomlijnbewaking worden gebruikt. Alle DC-alarmgevers zijn uitgerust met een blokkeringsdiode in de ingangslijnen voor de elektrische voeding. Een bewakingsdiode of bewakingsweerstand aan het einde van de lijn kan worden aangesloten op de contacten in de vuurvaste behuizing. **Opmerking:** bewakingsonderdelen mogen niet worden aangesloten op het klemmenblok in de 'Verhoogde Veiligheid' aansluitkast. Zie sectie 8 van deze instructiehandleiding voor toegang tot de vuurvaste behuizing.

Indien een weerstand aan het einde van de lijn wordt gebruikt, dient deze een minimumweerstandswaarde van 3k3 ohm en een minimumwattage van 0,5 watt te hebben, of een minimumweerstandswaarde van 500 ohm en een minimumwattage van 2 watt.

TABEL VOOR TOONKEUZE

Tone Selection		DIP Switch Settings	Stage Selection	
Stage 1	Frequency Description	1 2 3 4 5	Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0 0 0 0 0	Tone 31	Tone 11
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1 0 0 0 0	Tone 17	Tone 5
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0 1 0 0 0	Tone 2	Tone 5
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1 1 0 0 0	Tone 6	Tone 5
5	Continuous at 2400Hz	0 0 1 0 0	Tone 3	Tone 27
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1 0 1 0 0	Tone 7	Tone 5
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0 1 1 0 0	Tone 10	Tone 5
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1 1 1 0 0	Tone 2	Tone 5
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0 0 0 1 0	Tone 15	Tone 2
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1 0 0 1 0	Tone 7	Tone 5
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz <i>General alarm</i>	0 1 0 1 0	Tone 31	Tone 1
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1 1 0 1 0	Tone 4	Tone 5
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0 0 1 1 0	Tone 15	Tone 5
14	Intermittent 800Hz 0.25s on ls off	1 0 1 1 0	Tone 4	Tone 5
15	Continuous at 800Hz	0 1 1 1 0	Tone 2	Tone 5
16	Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off	1 1 1 1 0	Tone 18	Tone 5
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0 0 0 0 1	Tone 2	Tone 27
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1 0 0 0 1	Tone 2	Tone 5
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
20	Continuous 660Hz	1 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
23	800Hz pulsing at 2Hz	0 1 1 0 1	Tone 6	Tone 5
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1 1 1 0 1	Tone 29	Tone 5
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0 0 0 1 1	Tone 29	Tone 5
26	Simulated bell sound	1 0 0 1 1	Tone 2	Tone 1
27	Continuous 554Hz	0 1 0 1 1	Tone 26	Tone 5
28	Continuous 440Hz	1 1 0 1 1	Tone 2	Tone 5
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0 0 1 1 1	Tone 7	Tone 5
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1 0 1 1 1	Tone 32	Tone 5
31	1200/500Hz at 1Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0 1 1 1 1	Tone 11	Tone 1
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1 1 1 1 1	Tone 26	Tone 1

2) Marquage

Les caractéristiques nominales de toutes les unités figurent sur une étiquette comportant les informations importantes suivantes :

N° de type d'unité : BExS120E ou BExS110E

Tension d'entrée : Unités CC 12 V, 24 V ou 48 V
Unités CA 230 V, 110 V ou 115 V

Code : EEx de IIC T4 (T amb. -50 à +55°C)

N° certificat : KEMA 99ATEX6312

Epsilon x :
Groupe et
catégorie du gaz : II 2G



Marquage CE :
N° de l'organisme
notifié : 0344



Avertissements : NE PAS OUVRIR DANS UNE ATMOSPHERE
CONTENANT UN GAZ EXPLOSIF

BOULONS DE COUVERCLE DE CLASSE A4-80

UTILISER DES CABLES ET DES PRESSE-ETOULE
RESISTANTS A LA CHALEUR (Valeur nominale 95°C)
A DES TEMPERATURES AMBIANTES
SUPERIEURES A 40°C

4) Spécifications d'installation

Les alarmes sonores doivent être installées selon les normes suivantes, ou des équivalents.

BS EN 60079-14 : 1997 Installations électriques dans des zones dangereuses (autres que des mines)

BS EN 60079-10 : 1996 Classification des zones dangereuses

L'installation doit être effectuée uniquement par un personnel compétent et conformément aux codes de pratique locaux.

5) Classification des zones, du groupe et de la catégorie de gaz et des températures

Les unités peuvent être installées dans des endroits respectant les conditions suivantes :

Classification de zone :

Zone 1	Mélange d'air et de gaz explosif pouvant survenir en condition normale.
Zone 2	Mélange d'air et de gaz explosif ne pouvant pas survenir et qui, dans le cas contraire, serait présent que très brièvement.

Groupes de gaz :

Groupe IIA	Propane
Groupe IIB	Ethylène
Groupe IIC	Hydrogène et Acétylène

Catégorie de matériel : 2G

Classification des températures :

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Plage de températures ambiantes :

-50°C à +55°C

6) Assemblage et emplacement de l'alarme sonore

Se reporter au schéma A

7) Avertissement de sécurité (Danger électrostatique)

Le pavillon acoustique est composé de plastique ABS ; c'est pourquoi l'unité doit être nettoyée avec un chiffon humide afin d'éviter tout risque de CHOC ELECTROSTATIQUE.

8) Accès au boîtier antidéflagrant

Se reporter au schéma B

Remarque : les quatre vis M6 sont en acier inoxydable de classe A4-80 et seules des vis de ce type doivent être utilisées sur ces alarmes sonores. C'est pourquoi il est important de les conserver, ainsi que leurs rondelles à ressort, en un endroit sûr pendant l'installation.

9) Accès à la chambre terminale de sécurité augmentée

Se reporter au schéma C

10) Sélection de l'alimentation électrique

Formatted: Bullets and Numbering

L'alimentation électrique du système doit posséder la capacité nécessaire pour procurer le courant d'entrée à toutes les alarmes sonores connectées au système.

Le tableau suivant indique le courant d'entrée pour les diverses unités d'alarme sonore :

Type d'unité	Tension d'entrée	Courant d'entrée	Volts IP max.
BExS120E	24 V CC	800 mA	30 V
BExS120E	12 V CC	850 mA	15 V
BExS120E	48 V CC	420 mA	58 V
BExS120E	230 V CA	90 mA	264 V
BExS120E	110 V CA	200 mA	121 V
BExS120E	115 V CA	180 mA	126 V

BExS110E	24 V CC	265 mA	30 V
BExS110E	12 V CC	195 mA	15 V
BExS110E	48 V CC	130 mA	58 V
BExS110E	230 V CA	56 mA	264 V
BExS110E	110 V CA	93 mA	121 V
BExS110E	115 V CA	110 mA	126 V

Le tableau ci-dessus indique également les tensions maximales de fonctionnement des alarmes sonores.

11) Sélection des câbles

Les câbles doivent pouvoir prendre en charge le courant utilisé par toutes les unités sur la ligne.

AVERTISSEMENT DE SECURITE : si les alarmes sonores BExS120E à haut rendement sont utilisées à des températures ambiantes élevées, c'est-à-dire supérieures à +40°C, la température d'entrée du câble peut excéder +70°C et des câbles résistants à la chaleur doivent être utilisés, d'une température de service assignée de 95°C minimum.

12) Mise à la terre

Les unités d'alarme sonore CA et CC doivent être connectées à un système de mise à la terre de bonne qualité. Les unités sont fournies avec des bornes de mise à la terre externe et interne qui sont toutes les deux situées sur la section de chambre terminale de l'unité (se reporter aux figures 2 et 3).

Lors de l'utilisation de la borne de mise à la terre externe, employer une cosse à sertir. La cosse à sertir doit être située entre les deux rondelles plates M5 en acier inoxydable. La rondelle à ressort M5 en acier inoxydable doit être fixée entre la rondelle plate externe et l'écrou M5 en acier inoxydable afin que la cosse à sertir ne se desserre ni ne se torde.

13) Presse-étoupe

Les alarmes sonores ont deux entrées de presse-étoupe avec des filetages d'entrée M20 x1,5. Seuls les presse-étoupe approuvés pour les applications Ex 'e' peuvent être utilisés, et ils doivent être adéquats pour le type de câble utilisé et répondre aux exigences d'installation d'installation d' sécurité augmentée Ex 'e' de norme BS EN 60079-14 : 1997.

AVERTISSEMENT DE SECURITE : si les alarmes sonores BExS120E à haut rendement sont utilisées à des températures ambiantes élevées, c'est-à-dire supérieures à +40°C, la température d'entrée du câble peut excéder +70°C et des câbles résistants à la chaleur doivent être utilisés, d'une température de service assignée de 95°C minimum.

Si un degré de protection d'entrée (IP) élevé est requis, alors une rondelle d'étanchéité adéquate doit être installée sous le presse-étoupe.

Lorsqu'une seule entrée de câble est utilisée, un bouchon obturateur sécurité augmentée Ex 'e', répondant aux exigences d'installation, doit être appliquée sur l'autre entrée.

14) Connexions de câble

Se reporter au schéma D

15) Sélection du timbre et alarmes de 2^{ème} et 3^{ème} étape

Se reporter au schéma de câblage E

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

16) Contrôle du volume

Se reporter au schéma F

17) Contrôle de fin de ligne (Unités CC)

Sur les alarmes sonores CC BExS120E et BExS110E, un contrôle de ligne inverse cc peut être utilisé si nécessaire. Toutes les alarmes sonores CC possèdent une diode de blocage installée sur leur ligne d'entrée d'alimentation. Une diode de contrôle de fin de ligne ou une résistance de contrôle de fin de ligne peut être connectée sur les bornes contenues dans le boîtier antidéflagrant. **Remarque : les composants de contrôle ne doivent pas être connectés sur le bloc de connexion dans la chambre terminale de sécurité augmentée.** Se reporter à la section 8 de ce manuel d'utilisation pour obtenir plus de détails sur comment accéder au boîtier antidéflagrant.

En cas d'utilisation d'une résistance de fin de ligne, celle-ci doit avoir une valeur de résistance minimum de 3k3 ohms et une puissance minimum de 0,5 watt ou une résistance minimum de 500 ohms ainsi qu'une puissance minimum de 2 watts.

TABLEAU DE SELECTION DU TIMBRE

Stage 1	Frequency Description	Tone Selection					DIP Switch Settings	Stage Selection	
		1	2	3	4	5		Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0	0	0	0	0	Tone 31	Tone 11	
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1	0	0	0	0	Tone 17	Tone 5	
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0	1	0	0	0	Tone 2	Tone 5	
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1	1	0	0	0	Tone 6	Tone 5	
5	Continuous at 2400Hz	0	0	1	0	0	Tone 3	Tone 27	
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1	0	1	0	0	Tone 7	Tone 5	
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0	1	0	0	0	Tone 10	Tone 5	
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1	1	1	0	0	Tone 2	Tone 5	
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0	0	0	1	0	Tone 15	Tone 2	
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1	0	0	1	0	Tone 7	Tone 5	
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz General alarm	0	1	0	1	0	Tone 31	Tone 1	
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1	1	0	1	0	Tone 4	Tone 5	
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0	0	1	1	0	Tone 15	Tone 5	
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1	0	1	1	0	Tone 4	Tone 5	
15	Continuous at 800Hz	0	1	1	1	0	Tone 2	Tone 5	
16	Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off	1	1	1	1	0	Tone 18	Tone 5	
17	Alternating 544Hz (10mS)/440Hz(400mS)	0	0	0	0	1	Tone 2	Tone 27	
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1	0	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
20	Continuous 660Hz	1	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5	
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5	
23	800Hz pulsing at 3Hz	0	1	1	0	1	Tone 6	Tone 5	
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1	1	1	0	1	Tone 29	Tone 5	
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0	0	0	1	1	Tone 29	Tone 5	
26	Simulated bell sound	1	0	0	1	1	Tone 2	Tone 1	
27	Continuous 554Hz	0	1	0	1	1	Tone 26	Tone 5	
28	Continuous 440Hz	1	1	0	1	1	Tone 2	Tone 5	
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0	0	1	1	1	Tone 7	Tone 5	
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off of Australian alert signal	1	0	1	1	1	Tone 32	Tone 5	
31	1200/500Hz at 1Hz Prepare to Abandon Platform	0	1	1	1	1	Tone 11	Tone 1	
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1	1	1	1	1	Tone 26	Tone 1	

← Formatted: Bullets and Numbering

← Formatted: Bullets and Numbering

← Formatted: Bullets and Numbering

TECHNISCHE HINWEISE (ATEX) (DEU)

BExS120E und BExS110E

Schwer entflammbare Sounder

2) Kennzeichnung

Alle Geräte sind mit einem Typenschild mit den folgenden wichtigen Informationen versehen:-

Gerätetyp-Nr. BExS120E oder BExS110E


Eingangsspannung:

Gleichstromgeräte (DC) 12V, 24V oder 48V
Wechselstromgeräte (AC) 230V, 110V oder 115V


Code: EEx de IIC T4 (Tamb. -50 bis +55°C)

Zertifikat-Nr. KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Gasgruppe und
-kategorie:



CE-Kennzeichnung:/
Bekannt gegebene Nr.



Warnung: NICHT IN EXPLOSIVER GAS-ATMOSPHÄRE ÖFFNEN
ABDECKSCHRAUBEN KLASSE A4-80
WÄRMEBESTÄNDIGE KABEL UND KABELFLANSCHE VERWENDEN
(Nennleistung 95°C) BEI UMGEB.-TEMP. ÜBER 40°C

4) Installationsanforderungen

Die Sounder müssen gemäß den folgenden oder vergleichbaren Standards installiert werden.

BS EN 60079-14 : 1997 Elektrische Installationen in Gefahrenbereichen (außer Bergwerken)
BS EN 60079-10 : 1996 Klassifizierung von Gefahrenbereichen

Die Installation sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Örtliche anerkannte Verfahren sind zu beachten.

5) Zonen, Gasgruppe, Kategorie und Temperaturklassifizierung

Die Geräte können an Standorten aufgestellt werden, an denen die folgenden Bedingungen vorliegen:-

Klassifizierung des Bereichs:

Zone 1	Bei normalem Betrieb kann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine explosive Gas-Luft-Mischung vorliegen.
Zone 2	Explosive Gas-Luft-Mischung unwahrscheinlich und sollte sie doch auftreten, dann nur kurzfristig.

Gasgruppen:

Gruppe IIA	Propan
Gruppe IIB	Athylen
Gruppe IIC	Wasserstoff und Azetylen

Gerätekategorie: 2G

Temperaturklassifizierung:

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Umgebungstemperaturbereich:

-50°C bis +55°C

6) Sounder-Standort und Montage

Siehe Zeichnung A

7) Sicherheitshinweise (Gefahr der elektrostatischen Aufladung)

Der Trichterlautsprecher ist aus ABS-Kunststoff gefertigt; um eine mögliche ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG zu vermeiden, darf das Gerät nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

8) Zugang zum schwer entflammabaren Gehäuse

Siehe Zeichnung B

Hinweis: Die vier Schrauben M6 sind aus Edelstahl Klasse A4-80 gefertigt. Für diese Sounder sind nur Schrauben dieser Kategorie geeignet. Diese Schrauben und die zugehörigen Federringe sind beim Einbau daher sorgfältig aufzubewahren.

9) Zugang zur Hochsicherheits-Klemmkammer

Siehe Zeichnung C

10) Stromversorgung

Die Stromversorgung der Anlage muss ausreichen, um alle angeschlossenen Sounder mit Eingangsstrom zu versorgen.

Folgende Tabelle zeigt den von den verschiedenen Sounder-Geräten entnommenen Eingangsstrom:-

Gerätetyp	Eingangs-Spannung	Eingangsstrom	Max. I/P Spannung
BExS120E	24V DC	800 mA	30V
BExS120E	12V DC	850 mA	15V
BExS120E	48V DC	420 mA	58V
BExS120E	230V AC	90 mA	264V
BExS120E	110V AC	200 mA	121V
BExS120E	115V AC	180 mA	126V

BExS110E	24V DC	265 mA	30V
BExS110E	12V DC	195 mA	15V
BExS110E	48V DC	130 mA	58V
BExS110E	230V AC	56 mA	264V
BExS110E	110V AC	93 mA	121V
BExS110E	115V AC	110 mA	126V

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

Obige Tabelle zeigt auch die maximale Spannung an, mit der die Sounder betrieben werden können.

10) Kabelwahl

Die Kabel müssen den Strom aller angeschlossenen Geräte führen können.

SICHERHEITSHINWEIS: Wenn die BExS120E High-Output-Sounder bei hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden (d. h. bei über +40°C), kann die Kabeleingangstemperatur +70°C übersteigen. Daher sind geeignete hitzebeständige Kabel mit einer Nennbetriebstemperatur von mindestens 95°C zu verwenden.

11) Erdung

Die Wechsel- und Gleichstrom-Soundergeräte müssen mit einer hochwertigen Erdung verbunden werden. Die Geräte sind mit internen und externen Erdklemmen (am Klemmkammer teil des Geräts, siehe Abb. 2 und 3) versehen.

Bei Verwendung der externen Erdklemme ist ein Quetschkabelschuh zu verwenden, der zwischen den beiden flachen M5-Edelstahl-Unterlegscheiben eingesetzt werden sollte. Die M5-Unterlegscheiben sind zwischen der äußeren flachen Unterlegscheibe und der M5-Edelstahlmutter einzusetzen, um zu gewährleisten, dass der Kabelschuh sich nicht lösen oder verdrehen kann.

12) Kabelflansche

Die Sounder sind mit doppelten Kabelflanscheingängen mit Eingangsgewinden von M20 x1.5 versehen. Es dürfen nur Kabelflansche verwendet werden, die für Ex 'e'-Anwendungen zugelassen sind. Die Kabelflansche müssen für den eingesetzten Kabeltyp geeignet sein und zudem den Anforderungen der Ex 'e'-Norm zur Installation Geräte BS EN 60079-14 : 1997 entsprechen.

SICHERHEITSHINWEIS: Wenn die BExS120E High-Output-Sounder bei hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden (d. h. bei über +40°C), kann die Kabeleingangstemperatur +70°C übersteigen. Daher sind geeignete hitzebeständige Kabelflansche mit einer Nennbetriebstemperatur von mindestens 95°C zu verwenden.

Wenn eine hohe IP-Leistung (Eintrittsschutz) erforderlich ist, muss eine geeignete Dichtungsscheibe unter dem Kabelflansch eingesetzt werden.

Wenn nur ein Kabeleingang verwendet wird, muss der andere mit einem Ex 'e' Handlochverschluss, der für die Installationsbedingungen zugelassen ist, verschlossen werden.

13) Kabelanschlüsse

Siehe Zeichnung D

14) Tonwahl und Alarm der 2. und 3. Stufe

Siehe Schaltbild E

15) Lautstärkeregulierung

Siehe Zeichnung F

16) Überwachung des Leitungsendes (Gleichstromgeräte)

Bei BExS120E- und BExS110E-Gleichstromgeräten kann bei Bedarf eine Wechselstrom-Sperrleitungskontrolle eingesetzt werden. Alle Gleichstrom-Sounder sind mit einer Sperrdiode versehen, die in die Speise-Eingangsleitungen eingesetzt ist. Eine Überwachungsdiode oder ein Kontrollwiderstand für das Leitungsende können über die Klemmen im schwer entflammbaren Gehäuse eingesetzt werden. **Hinweis: Kontrollteile dürfen nicht an den Klemmblock in der Hochsicherheits-Klemmkammer angeschlossen werden.** Zum Zugang zum schwer entflammbaren Gehäuse siehe Abschnitt 8 dieser technischen Hinweise.

Ein Widerstand am Leitungsende muss einen Mindestwiderstand von 3k3 Ohm und eine Mindestleistung von 0,5 Watt oder einen Mindestwiderstand von 500 Ohm und eine Mindestleistung von 2 Watt aufweisen.

TABELLE ZUR TONWAHL

Stage 1	Frequency Description	Tone Selection					DIP Switch Settings	Stage Selection	
		1	2	3	4	5		Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0	0	0	0	0	Tone 31	Tone 11	
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1	0	0	0	0	Tone 17	Tone 5	
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0	1	0	0	0	Tone 2	Tone 5	
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1	1	0	0	0	Tone 6	Tone 5	
5	Continuous at 2400Hz	0	0	1	0	0	Tone 3	Tone 27	
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1	0	1	0	0	Tone 7	Tone 5	
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0	1	1	0	0	Tone 10	Tone 5	
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1	1	1	0	0	Tone 2	Tone 5	
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0	0	0	1	0	Tone 15	Tone 2	
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1	0	0	1	0	Tone 7	Tone 5	
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz	0	1	0	1	0	Tone 31	Tone 1	
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1	1	0	1	0	Tone 4	Tone 5	
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0	0	1	1	0	Tone 15	Tone 5	
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1	0	1	1	0	Tone 4	Tone 5	
15	Continuous at 800Hz	0	1	1	1	0	Tone 2	Tone 5	
16	Intermittent 660Hz 150ms on, 150ms off	1	1	1	1	0	Tone 18	Tone 5	
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0	0	0	0	1	Tone 2	Tone 27	
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1	0	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
20	Continuous 660Hz	1	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5	
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5	
23	800Hz pulsing at 2Hz	0	1	1	0	1	Tone 6	Tone 5	
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1	1	0	1	0	Tone 29	Tone 5	
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0	0	0	1	1	Tone 29	Tone 5	
26	Simulated bell sound	1	0	0	1	1	Tone 2	Tone 1	
27	Continuous 554Hz	0	1	0	1	1	Tone 26	Tone 5	
28	Continuous 440Hz	1	1	0	1	1	Tone 2	Tone 5	
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0	0	1	1	1	Tone 7	Tone 5	
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1	0	1	1	1	Tone 32	Tone 5	
31	1200/500Hz at 1Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0	1	1	1	1	Tone 11	Tone 1	
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1	1	1	1	1	Tone 26	Tone 1	

2) Marchio

Tutte le unità sono dotate di etichetta contenente le seguenti importanti informazioni:-


N. tipo unità BExS120E o BExS110E

Tensione in ingresso: Unità CC 12 V o 24 V o 48 V
 Unità CA 230 V o 110 V o 115 V

Codice: EEx de IIC T4 (Tamb. da -50 a +55 °C)

N. certificato KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Gruppo di gas e
categoria



Marchio CE:
N. notifica



Attenzione: NON APRIRE L'ATTREZZATURA IN
 PRESENZA DI GAS ESPLOSIVI NELL'ARIA

 COPRIRE I BULLONI CON UNA COPERTURA
 CLASSE A4-80

USARE CAVI E PREMISTOPPA PER CAVI RESISTENTI AL
CALORE (temp. nominale 95 °C) SE LA
TEMPERATURA AMB. È SUPERIORE A 40 °C

4) Requisiti di installazione

Le sirene devono essere installate in conformità con i seguenti standard o standard equivalenti.

BS EN 60079-14: 1997 Installazioni elettriche in aree pericolose (tranne che nelle miniere)
BS EN 60079-10: 1996 Classificazione delle aree pericolose

L'installazione deve essere eseguita da personale competente e devono essere applicati tutti i codici professionali I °Cali.

5) Classificazione delle zone, dei gruppi di gas, delle categorie e delle temperature

Le unità possono essere installate in ambienti che presentano le seguenti condizioni:-

Classificazione delle aree:

Zona 1	È probabile la presenza di gas esplosivo durante il normale funzionamento.
Zona 2	Non è probabile che sia presente gas esplosivo, e se esso dovesse essere presente, potrà esserlo solo per un breve periodo di tempo.

Gruppi di gas:

Gruppo IIA	Propano
Gruppo IIB	Etilene
Gruppo IIC	Idrogeno e Acetilene

Categoria di attrezzature: 2G

Classificazione delle temperature:

T1	400 °C
T2	300 °C
T3	200 °C
T4	135 °C

Intervallo della temperatura ambientale:

da -50 °C a +55 °C

6) Posizione e montaggio delle sirene

Vedere figura A

7) Avviso di sicurezza (Pericolo di cariche elettrostatiche)

La tromba acustica è in plastica ABS; quindi, onde evitare possibili CARICHE ELETTROSTATICHE, l'unità deve essere pulita solo con un panno umido.

8) Accesso al sistema antincendio

Vedere figura B

Le quattro viti M6 sono in acciaio inossidabile classe A4-80; su queste sirene possono essere usate solo viti di questa categoria. Quindi è importante che queste viti e le relative rondelle a molla siano conservate in un luogo sicuro durante l'installazione.

9) Accesso alla morsettiera di maggiore sicurezza

Vedere figura C

10) Scelta dell'alimentazione

L'alimentazione deve essere in grado di fornire una corrente in ingresso a tutte le sirene collegate al sistema.

La seguente tabella mostra la corrente in ingresso prelevata da varie unità sirene:-

Tipo unità	Tensione in ingresso	Corrente in ingresso	Volt I/P max.
BExS120E	24 V CC	800 mA	30 V
BExS120E	12 V CC	850 mA	15 V
BExS120E	48 V CC	420 mA	58 V
BExS120E	230 V CA	90 mA	264 V
BExS120E	110 V CA	200 mA	121 V
BExS120E	115 V CA	180 mA	126 V

BExS110E	24 V CC	265 mA	30 V
BExS110E	12 V CC	195 mA	15 V
BExS110E	48 V CC	130 mA	58 V
BExS110E	230 V CA	56 mA	264 V
BExS110E	110 V CA	93 mA	121 V
BExS110E	115 V CA	110 mA	126 V

La tabella sopra riportata mostra inoltre le tensioni massime previste per il funzionamento delle sirene.

11) Scelta dei cavi

I cavi devono essere capaci di sostenere la corrente proveniente da tutte le unità presenti sulla linea.

AVVISO DI SICUREZZA: Se le sirene BExS120E ad alta emissione vengono utilizzate in ambienti a temperature elevate, ad esempio superiori a +40 °C, la temperatura in ingresso dei cavi può superare +70 °C, per cui occorre utilizzare cavi adeguati resistenti al calore, con una temperatura nominale di esercizio di almeno 95 °C.

12) Collegamento di terra

Sia le unità sirene CA sia quelle CC devono essere collegate correttamente a terra. Le unità vengono fornite con morsetti di collegamento a terra interni ed esterni, entrambi situati sulla morsettiera dell'unità (vedere figure 2 e 3).

Quando si utilizza il morsetto di collegamento a terra esterno, occorre utilizzare un capocorda aggraffato per cavi. Il capocorda deve essere posto tra due rondelle piatte in acciaio inossidabile M5. La rondella a molla in acciaio inossidabile M5 deve essere fissata tra la rondella piatta esterna e il dado in acciaio inossidabile M5, in modo da garantire che il capocorda sia fissato saldamente e che quindi non possa allentarsi o attorcigliarsi.

13) Premistoppa per cavi

Le sirene sono dotate di due ingressi per premistoppa con filettature M20 x1.5. Utilizzare solo premistoppa approvati per le applicazioni Ex 'e'; essi inoltre devono essere adeguati al tipo di cavo in uso e devono rispettare gli standard di installazione antincendio Ex 'e' BS EN 60079-14: 1997.

AVVISO DI SICUREZZA: Se le sirene BExS120E ad alta emissione vengono utilizzate in ambienti a temperature elevate, ad esempio superiori a +40 °C, la temperatura in ingresso dei cavi può superare +70 °C, per cui occorre utilizzare premistoppa adeguati resistenti al calore, con una temperatura nominale di esercizio di almeno 95 °C.

Se è richiesta un'elevata protezione in ingresso IP (Ingress Protection), occorre fissare una rondella di tenuta adeguata sotto al premistoppa per cavi.

Quando si utilizza solo un ingresso per cavi, l'altro ingresso deve essere chiuso con un maschio di chiusura antincendio Ex 'e' che deve essere approvato per i requisiti di installazione.

14) Connessioni dei cavi

Vedere figura D

15) Scelta del tono e allarmi di secondo e terzo livello

Vedere lo schema dei collegamenti elettrici E

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

16) Controllo del volume

Vedere figura F

17) Sistema di controllo di fine linea (unità CC)

Sulle sirene CC BExS120E e BExS110E, se richiesto, è possibile utilizzare il sistema di controllo della linea di inversione CC. Tutte le sirene CC sono dotate di un diodo di bloccaggio nelle linee di ingresso dell'alimentazione. È possibile collegare ai morsetti forniti con il sistema antincendio un diodo o un resistore di controllo di fine linea. **I componenti di controllo non devono essere collegati al blocco di morsetti della morsettiera di maggiore sicurezza.** Vedere la sezione 8 di questo manuale di istruzioni per accedere alla camera antincendio.

Se viene utilizzato un resistore di fine linea, questo deve avere un valore di resistenza minima di 33k ohm ed un wattaggio minimo di 0,5 W oppure un valore di resistenza minima di 500 ohm ed un wattaggio minimo di 2 W.

TABELLA DI SELEZIONE DEI TONI

Tone Selection		DIP Switch Settings	Stage Selection	
Stage 1	Frequency Description	1 2 3 4 5	Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0 0 0 0 0	Tone 31	Tone 11
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1 0 0 0 0	Tone 17	Tone 5
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0 1 0 0 0	Tone 2	Tone 5
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1 1 0 0 0	Tone 6	Tone 5
5	Continuous at 2400Hz	0 0 1 0 0	Tone 3	Tone 27
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1 0 1 0 0	Tone 7	Tone 5
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0 1 1 0 0	Tone 10	Tone 5
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1 1 1 0 0	Tone 2	Tone 5
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0 0 0 1 0	Tone 15	Tone 2
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1 0 0 1 0	Tone 7	Tone 5
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz	0 1 0 1 0	Tone 31	Tone 1
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1 1 0 1 0	Tone 4	Tone 5
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0 0 1 1 0	Tone 15	Tone 5
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1 0 1 1 0	Tone 4	Tone 5
15	Continuous at 800Hz	0 1 1 1 0	Tone 2	Tone 5
16	Intermittent 660Hz 150ms on, 150ms off	1 1 1 1 0	Tone 18	Tone 5
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0 0 0 0 1	Tone 2	Tone 27
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1 0 0 0 1	Tone 2	Tone 5
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
20	Continuous 660Hz	1 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
23	800Hz pulsing at 2Hz	0 1 1 0 1	Tone 6	Tone 5
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1 1 1 0 1	Tone 29	Tone 5
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0 0 0 1 1	Tone 29	Tone 5
26	Simulated bell sound	1 0 0 1 1	Tone 2	Tone 1
27	Continuous 554Hz	0 1 0 1 1	Tone 26	Tone 5
28	Continuous 440Hz	1 1 0 1 1	Tone 2	Tone 5
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0 0 1 1 1	Tone 7	Tone 5
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1 0 1 1 1	Tone 32	Tone 5
31	1200/500Hz at 1Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0 1 1 1 1	Tone 11	Tone 1
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1 1 1 1 1	Tone 26	Tone 1

2) Merking

Alle enheter har en etikett med følgende viktige informasjon:


Enhetstypenr. BExS120E eller BExS110E

Inngangsspenning: DC-enheter 12 V eller 24 V eller 48 V
AC-enheter 230 V eller 110 V eller 115 V

Kode: EEx de IIC T4 (Tamb. -50 til +55 °C)

Sertifikat nr. KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Gassgruppe og
kategori:



CE-merking:
Varslet organ nr.



Advarsler: MÅ IKKE ÅPNES I EKSPLOSIV
GASSATMOSFÆRE

DEKKEBOLTER KLASSE A4-80

BRUK VARMEBESTANDIGE KABLER OG
KABELMUFFER (godkjent for 95 °C) VED
OMGIVELSESTEMPERATURER OVER 40 °C

4) Installasjonskrav

Lydalarmer må installeres i samsvar med følgende eller tilsvarende standarder.

BS EN 60079-14 : 1997 Elektriske installasjoner i farlige områder (unntatt gruber)

BS EN 60079-10 : 1996 Klassifisering av farlige områder

Installering må kun utføres av kompetente personer, og alle gjeldende lokale bransjestandarder må overholdes.

5) Soner, gassgruppe, kategori og temperatur klassifisering

Enheterne kan installeres på steder med følgende forhold:

Områdeklassifisering:

Sone 1	Eksplosiv gass/luft-blanding som sannsynligvis forekommer ved normal drift.
Sone 2	Eksplosiv gass/luft-blanding som ikke vanligvis vil forekomme, og om den gjør det, kun vil forekomme i kort tid.

Gassgrupperinger:

Gruppe IIA	Propan
Gruppe IIB	Etylen
Gruppe IIC	Hydrogen og acetylen

Utstyrskategori: 2G

Temperaturklassifisering:

T1	400 °C
T2	300 °C
T3	200 °C
T4	135 °C

Omgivelsestemperaturområde:

-50 °C til +55 °C

6) Plassering og montering av lydalarmen

Se tegningen. A

7) Sikkerhetsvarsel (elektrostatisk fare)

Lydhorndelen er laget av ABS-plast. For å unngå mulig ELEKTROSTATISK LADNING må enheten derfor kun rengjøres med fuktig klut.

8) Tilgang til flammesikkert hus

Se tegningen. B

Merk: De fire M6-skruene er av rustfritt stål klasse A4-80, og kun skruer i denne kategorien kan brukes til disse lydalarmene. Derfor er det viktig at disse skruene med tilhørende fjærskiver oppbevares på et sikkert sted under installeringen.

9) Tilgang til terminalkammer for økt sikkerhet

Se tegningen.C

10) Valg av strømtilførsel

Strømtilførselen til systemet må ha nødvendig kapasitet til å gi inngangsstrøm til alle lydalarmene som er koplet til systemet.

Følgende tabell viser inngangsstrømmen som benyttes av de forskjellige lydalarmene:

Enhetstype	Inngangs-spenning	Inngangs-strøm	Maks I/P volt
BExS120E	24 V DC	800 mA	30 V
BExS120E	12 V DC	850 mA	15 V
BExS120E	48 V DC	420 mA	58 V

BExS120E	230 V AC	90 mA	264 V
BExS120E	110 V AC	200 mA	121 V
BExS120E	115 V AC	180 mA	126 V
BExS110E	24 V DC	265 mA	30 V
BExS110E	12 V DC	195 mA	15 V
BExS110E	48 V DC	130 mA	58 V
BExS110E	230 V AC	56 mA	264 V
BExS110E	110 V AC	93 mA	121 V
BExS110E	115 V AC	110 mA	126 V

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

Tabellen ovenfor viser også maksimale spenninger som lydalarmene kan benyttes ved.

11) Valg av kabler

Kablene må kunne håndtere strømmen som trekkes fra alle enhetene på linjen.

SIKKERHETSVARSEL: Hvis høyeffektsalarmene BExS120E benyttes ved høye omgivelsestemperaturer, dvs. over +40 °C kan kabelinngangstemperaturen overstige +70 °C, og derfor må egnede varmebestandige kabler benyttes, med godkjent driftstemperatur på minst 95 °C.

12) Jording

Både AC- og DC-alarmenheter må koples til jordforbindelse av god kvalitet. Enhetene leveres med interne og eksterne jordingsterminaler, som begge sitter på terminalkammerdelen av enheten (se figur 2 og 3).

Ved bruk av eksterne jordterminaler må en benytte en kabelkrympesko. Kabelskoen skal settes mellom de to flate M5-fjærskivene av rustfritt stål. M5-fjærskiven må festes mellom den ytre flate skiven og M5-mutteren av rustfritt stål for å sikre at kabelskoen ikke kan løsnes eller vrис.

13) Kabelmuffer

Lydalarmene har doble kabelmuffeinnganger med M20 x 1,5 inngangsgjenger. Kun kabelmuffer godkjent for Ex 'e'-bruk kan brukes, og de må være egnet for typen kabel som brukes, samt overholde kravene i standarden for Ex 'e' installering, BS EN 60079-14 : 1997.

SIKKERHETSVARSEL: Hvis lydalarmene BExS120E med høy effekt brukes ved høye omgivelsestemperaturer, dvs. over +40 °C, kan kabelinngangstemperaturen overstige +70 °C, og derfor må egnede varmebestandige kabelmuffer benyttes, med godkjent driftstemperatur på minst 95 °C.

Hvis høy IP-grad (innrengningsbeskyttelse) er nødvendig, må egnet tetningsskive monteres under kabelmuffen.

Når kun én kabelinngang benyttes, må den andre lukkes med en Ex 'e' lukkeplugg, som må være godkjent for de aktuelle installasjonskravene.

14) Kabelforbindelser

Se tegningen. D

15) Tonevalg og 2.- og 3.-trinnsalarmer

Se kablingsskjemaet. E

16) Volumkontroll

Se tegningen. F

17) Slutt på linje-overvåking (DC-enheter)

På lydalarmene BExS120E og BExS110E DC, kan DC-revers linjeovervåking benyttes om nødvendig. På alle DC-lydalarmer er det monert en blokkerende diode i inngangslinjene. En slutt på linje-overvåkingsdiode eller en slutt på linje-overvåkingsresistor kan kobles til på tvers av terminalene i det flammesikre huset. **Husk at overvåkingsdelene ikke må kobles til terminalblokken i terminalkammeret for økt sikkerhet.** Se del 8 i denne instruksjonshåndboken for informasjon om tilgang til det flammesikre huset.

Hvis en slutt på linje-resistor benyttes, må den ha minste motstandsverdi 3k3 ohm og laveste wattverdi 0,5 watt eller minste motstandsverdi 500 ohm og minste wattverdi 2 watt.

TONEVALGTABELL

Stage 1	Frequency Description	Tone Selection					DIP Switch Settings		Stage Selection	
		1	2	3	4	5	Stage 2	Stage 3	Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0	0	0	0	0	Tone 31		Tone 11	
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1	0	0	0	0	Tone 17		Tone 5	
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0	1	0	0	0	Tone 2		Tone 5	
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1	1	0	0	0	Tone 6		Tone 5	
5	Continuous at 2400Hz	0	0	1	0	0	Tone 3		Tone 27	
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1	0	1	0	0	Tone 7		Tone 5	
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0	1	1	0	0	Tone 10		Tone 5	
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1	1	1	0	0	Tone 2		Tone 5	
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0	0	0	1	0	Tone 15		Tone 2	
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1	0	0	1	0	Tone 7		Tone 5	
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz <i>General alarm</i>	0	1	0	1	0	Tone 31		Tone 1	
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1	1	0	1	0	Tone 4		Tone 5	
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0	0	1	1	0	Tone 15		Tone 5	
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1	0	1	1	0	Tone 4		Tone 5	
15	Continuous at 800Hz	0	1	1	1	0	Tone 2		Tone 5	
16	Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off	1	1	1	1	0	Tone 18		Tone 5	
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0	0	0	0	1	Tone 2		Tone 27	
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1	0	0	0	1	Tone 2		Tone 5	
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0	1	0	0	1	Tone 2		Tone 5	
20	Continuous 660Hz	1	1	0	0	1	Tone 2		Tone 5	
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0	0	1	0	1	Tone 2		Tone 5	
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1	0	1	0	1	Tone 2		Tone 5	
23	800Hz pulsing at 2Hz	0	1	1	0	1	Tone 6		Tone 5	
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1	1	1	0	1	Tone 29		Tone 5	
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0	0	0	1	1	Tone 29		Tone 5	
26	Simulated bell sound	1	0	0	1	1	Tone 2		Tone 1	
27	Continuous 554Hz	0	1	0	1	1	Tone 26		Tone 5	
28	Continuous 440Hz	1	1	0	1	1	Tone 2		Tone 5	
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0	0	1	1	1	Tone 7		Tone 5	
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1	0	1	1	1	Tone 32		Tone 5	
31	1200/500Hz at 1 Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0	1	1	1	1	Tone 11		Tone 1	
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1	1	1	1	1	Tone 26		Tone 1	

MANUAL DE INSTRUÇÕES (ATEX) (PRT)

BExS120E e BExS110E

Sirenes à Prova de Fogo / segurança acrescida

2) Marcação

Todas as unidades têm uma placa de especificações com a seguinte informação importante:

Nº de Tipo de Unidade BExS120E ou BExS110E

Tensão de entrada: Unidades CC 12V ou 24V ou 48V
Unidades CA 230V ou 110V ou 115V

Código: EEx de IIC T4 (Temp. amb. -50 a +55°C)

Certificado Nº KEMA 99ATEX6312

Épsilon x:
Grupo de Gases e
Categoria:



II 2G

Marcação CE:
Nº Entidade Notificada



0344

Advertências: NÃO ABRIR NA PRESENÇA DE ATMOSFERA GASOSA EXPLOSIVA

PARAFUSOS COBERTURA CLASSE A4-80

USE CABOS E TUBOS RESISTENTES AO CALOR (Capacidade 95°C) A TEMPERATURAS AMB. ACIMA 40°C

4) Requisitos de instalação

As sirenes devem ser instaladas em conformidade com as seguintes normas ou outras equivalentes.

BS EN 60079-14 : 1997 Instalações eléctricas em áreas perigosas (excepto minas)

BS EN 60079-10 : 1996 Classificação de áreas perigosas

A instalação deve ser efectuada apenas por pessoal competente e aplicam-se quaisquer códigos de prática vigentes no local.

5) Classificação de zonas, grupo de gases, categoria e temperatura

As unidades podem ser instaladas em locais com as seguintes condições:

Classificação da área:

Zona 1	Probabilidade de ocorrência de mistura gasosa explosiva em funcionamento normal.
Zona 2	Improbabilidade de ocorrência de mistura gasosa explosiva; mesmo que tal ocorra, só será por período curto.

Grupos de gases:

Grupo IIA	Propano
Grupo IIB	Etileno
Grupo IIC	Hidrogénio e acetileno

Categoría do equipamento: 2G

Classificação da temperatura:

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Variação da temperatura ambiente:

-50°C a +55°C

6) Localização e montagem da siren

Consulte o desenho A

7) Aviso de segurança (Perigo electrostático)

A secção da buzina acústica é feita de Plástico ABS; por isso, para evitar uma possível CARGA ELECTROSTÁTICA, a unidade deve ser limpa apenas com um pano húmido.

8) Acesso à caixa à prova de fogo

Consulte o desenho B

Note que os quatro parafusos M6 são de aço inoxidável da Classe A4-80; apenas podem ser utilizados parafusos desta categoria nestas sirenes. Por isso, é importante que estes parafusos e respectivas anilhas de mola sejam guardados num lugar seguro durante a instalação.

9) Acesso à câmara de terminais de segurança acrescida

Consulte o desenho C

10) Selecção da fonte de alimentação

A fonte de alimentação do sistema deve ter a capacidade necessária para fornecer a corrente de entrada a todas as sirenes ligadas ao sistema.

A tabela que se segue mostra a corrente de entrada de várias unidades de siren:

Tipo de Unidade	Tensão de entrada	Corrente de entrada	Tensão máx. I/P
BExS120D	24V CC	800mA	30V
BExS120D	12V CC	850mA	15V
BExS120D	48V CC	420mA	58V
BExS120D	230V CA	90mA	264V
BExS120D	110V CA	200mA	121V
BExS120D	115V CA	180mA	126V

BExS110D	24V CC	265mA	30V
BExS110D	12V CC	195mA	15V
BExS110D	48V CC	130mA	58V
BExS110D	230V CA	56mA	264V
BExS110D	110V CA	93mA	121V
BExS110D	115V CA	110mA	126V

A tabela acima mostra também as tensões máximas permitidas para funcionamento das sirenes.

11) Selecção de cabos

Os cabos têm de suportar a corrente consumida por todas as unidades na linha.

AVISO DE SEGURANÇA: Se as sirenes BExS120E de elevada saída forem usadas a temperaturas ambiente elevadas, isto é acima de +40° C, então a temperatura de entrada do cabo pode exceder os +70° C e, por isso, devem usar-se cabos resistentes ao calor, com uma capacidade nominal de temperatura de serviço nunca inferior a 95° C.

12) Ligação à terra

Tanto as unidades de sirene CA como CC devem ter uma boa ligação à terra. As unidades estão equipadas com terminais internos e externos de ligação à terra, ambos localizados na secção da câmara de terminais da unidade (veja as figuras 2 e 3).

Quando usar o terminal externo de ligação à terra deve usar um terminal do condutor cravado. O terminal do condutor deve estar localizado entre as duas anilhas chatas de aço inoxidável M5. A anilha de mola em aço inoxidável M5 deve estar presa entre a anilha chata externa e a porca em aço inoxidável M5 para garantir a fixação do terminal do condutor e que o mesmo não se solta nem torce.

13) Tubos

As sirenes possuem tubos para entrada de dois cabos com fios de entrada M20 x1.5. Pode-se usar somente tubos aprovados para aplicações à prova de explosão, que devem ser adequados ao tipo de cabo a ser usado e satisfazer também os requisitos da norma BS EN 60079-14 : 1997 relativa à instalação à prova de fogo e de explosão.

AVISO DE SEGURANÇA: Se as sirenes BExS120E de elevada saída forem utilizadas a temperaturas ambiente elevadas, isto é acima de +40° C, então a temperatura de entrada do cabo pode exceder os +70° C e, por isso, devem usar-se tubos resistentes ao calor, com uma capacidade de temperatura de serviço nunca inferior a 95° C.

Se for exigida uma capacidade IP (Ingress Protection – Protecção de Entrada) elevada, então deve colocar-se sob o tubo uma anilha de vedação adequada.

Quando se usar somente uma entrada de cabo, a outra deve estar fechada com tampão de disco à prova de fogo e explosão, que deve ser aprovado para os requisitos de instalação.

14) Ligações do cabo

Consulte o desenho D

15) Selecção de tom e alarmes de 2^a e 3^a fases

Consulte o diagrama de ligações E

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

16) Controlo do volume

Consulte o desenho F

17) Monitorização de fim de linha (Unidades CC)

Nas sirenes CC BExS120E e BExS110E, pode-se usar monitorização de linha inversa cc, se necessário. Todas as sirenes CC possuem um diodo de bloqueio nas suas linhas de entrada de alimentação. Um diodo de monitorização de fim de linha ou uma resistência de monitorização de fim de linha podem ser ligados aos terminais fornecidos na caixa à prova de fogo. **Note que os componentes de monitorização não devem estar ligados ao bloco de terminais numa câmara de terminais de Segurança Acrescida.** Consulte a secção 8 deste manual de instruções para ver o acesso à caixa à prova de fogo.

Se for usada uma resistência de fim de linha, esta deve ter um valor de resistência mínimo de 3k3 ohms e uma potência mínima de 0,5 watts ou um valor de resistência mínimo de 500 ohms e uma potência mínima de 2 watts.

TONE SELECTION TABLE

Tone Selection		DIP Switch Settings	Stage Selection	
Stage 1	Frequency Description	1 2 3 4 5	Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0 0 0 0 0	Tone 31	Tone 11
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1 0 0 0 0	Tone 17	Tone 5
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0 1 0 0 0	Tone 2	Tone 5
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1 1 0 0 0	Tone 6	Tone 5
5	Continuous at 2400Hz	0 0 1 0 0	Tone 3	Tone 27
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1 0 1 0 0	Tone 7	Tone 5
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0 1 1 0 0	Tone 10	Tone 5
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1 1 1 0 0	Tone 2	Tone 5
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0 0 0 1 0	Tone 15	Tone 2
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1 0 0 1 0	Tone 7	Tone 5
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz <i>General alarm</i>	0 1 0 1 0	Tone 31	Tone 1
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1 1 0 1 0	Tone 4	Tone 5
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0 0 1 1 0	Tone 15	Tone 5
14	Intermittent 800Hz 0.25s on ls off	1 0 1 1 0	Tone 4	Tone 5
15	Continuous at 800Hz	0 1 1 1 0	Tone 2	Tone 5
16	Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off	1 1 1 1 0	Tone 18	Tone 5
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0 0 0 0 1	Tone 2	Tone 27
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1 0 0 0 1	Tone 2	Tone 5
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
20	Continuous 660Hz	1 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
23	800Hz pulsing at 2Hz	0 1 1 0 1	Tone 6	Tone 5
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1 1 1 0 1	Tone 29	Tone 5
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0 0 0 1 1	Tone 29	Tone 5
26	Simulated bell sound	1 0 0 1 1	Tone 2	Tone 1
27	Continuous 554Hz	0 1 0 1 1	Tone 26	Tone 5
28	Continuous 440Hz	1 1 0 1 1	Tone 2	Tone 5
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0 0 1 1 1	Tone 7	Tone 5
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1 0 1 1 1	Tone 32	Tone 5
31	1200/500Hz at 1 Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0 1 1 1 1	Tone 11	Tone 1
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1 1 1 1 1	Tone 26	Tone 1

2) Marcas

Todas las unidades llevan una etiqueta de clasificación con la siguiente información importante: -

Nº de tipo de unidad. BExS120E o BExS110E

Voltaje de entrada: Unidades de CC 12 V o 24 V o 48V
Unidades de CA 230V o 110 V o 115V

Código: EEx de IIC T4 (Tamb. -50 a +55° C)

Nº de certificado KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Grupo y
categoría de gas:



II 2G

Marca CE:

Nº de cuerpo de
notificación



0344

Avisos: NO ABRIR EN PRESENCIA DE GAS
ATMOSFÉRICO EXPLOSIVO

PERNOS DE LA CUBIERTA CLASE A4-80

UTILICE CABLES Y CASQUILLOS DE CABLE RESISTENTES AL
CALOR (Clasificados a 95°C) A TEMPERATURAS AMBIENTE
SUPERIORES A 40°C

4) Requisitos de instalación

Las sondas acústicas deben instalarse conforme a las siguientes normas o sus equivalentes.

BS EN 60079-14: 1997 Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (exceptuando minas)

BS EN 60079-10: 1996 Clasificación de áreas peligrosas

La instalación únicamente debe llevarse a cabo por parte de personal competente y debe observarse cualquier código de práctica local.

5) Clasificación de zonas, grupo de gas, categoría y temperatura

Las unidades pueden instalarse en ubicaciones que cumplan las siguientes condiciones: -

Clasificación del área:

Zona 1	Mezcla explosiva de aire y gas que es posible ocurra durante el funcionamiento normal.
Zona 2	Mezcla explosiva improbable de aire y gas que, de producirse, lo hará sólo por breve tiempo.

Grupos de gas:

Grupo IIA	Propano
Grupo IIB	Etileno
Grupo IIC	Hidrógeno y acetileno

Categoría de equipo: 2G

Clasificación de temperatura:

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Rango de temperatura ambiente:

-50°C a +55°C

6) Ubicación y montaje de la sonda acústica

Véase el diagrama A

7) Aviso sobre seguridad (peligro electrostático)

La sección de bocina acústica está fabricada de plástico ABS, por lo tanto, a fin de evitar una CARGA ELECTROSTÁTICA, la unidad únicamente debe limpiarse con un paño húmedo.

8) Acceso a la caja antideflagrante

Véase el diagrama B

Obsérvese que los cuatro tornillos M6 son de acero inoxidable de clase A4-80 y que con estas sondas acústicas únicamente deben utilizarse tornillos de esta categoría. Por ello, es importante que estos tornillos, y las arandelas elásticas se guarden en un lugar seguro durante la instalación.

9) Acceso a la cámara de bornes de másseguridad

Véase el diagrama C

10) Selección de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación del sistema debe tener la capacidad necesaria para proporcionar la corriente de entrada a todas las sondas acústicas conectadas al sistema.

La tabla que aparece a continuación muestra la corriente de entrada que usan las diferentes unidades de sondas acústicas: -

Tipo de unidad	Voltaje entrada	Corriente entrada	IP máx volts
BExS120E	24V CC	800mA	30V
BExS120E	12V CC	850mA	15V
BExS120E	48V CC	420mA	58V
BExS120E	230V CA	90mA	264V
BExS120E	110V CA	200mA	121V
BExS120E	115V CA	180mA	126V

Formatted: Bullets and Numbering

BExS110E	24V CC	265mA	30V
BExS110E	12V CC	195mA	15V
BExS110E	48V CC	130mA	58V
BExS110E	230V CA	56mA	264V
BExS110E	110V CA	93mA	121V
BExS110E	115V CA	110mA	126V

Esta tabla también muestra los voltajes máximos con los que pueden funcionar las sondas acústicas.

11) Selección de cables

Los cables deben tener la capacidad necesaria para manipular la corriente extraída de todas las unidades en la línea.

AVISO SOBRE SEGURIDAD: Si las sondas acústicas de salida alta BExS120E se utilizan a temperaturas ambiente altas, es decir, superiores a 40°C, la temperatura de entrada del cable puede superar +70°C; por lo tanto, deben usarse cables resistentes al calor adecuados, con una temperatura de servicio nominal de al menos 95°C.

12) Puesta a tierra

Tanto las sondas acústicas de CA como de CC deben tener una buena conexión a tierra. Las unidades tienen bornes de tierra internos y externos, ubicadas en la sección de la cámara de bornes de la unidad (véanse las ilustraciones 2 y 3).

Cuando se utilicen los bornes de tierra externos, debe utilizarse un talónalón de cable fruncido. El talón de cable se situará entre las dos arandelas planas M5 de acero inoxidable. La arandela elástica M5 de acero inoxidable debe colocarse entre la arandela plana exterior y la tuerca M5 de acero inoxidable a fin de asegurar que el talón del cable no se afloje ni retuerza.

13) Casquillos de los cables

Las sondas acústicas tienen casquillos de cable de entrada doble con roscas de entrada de M20 x 1,5. Únicamente deben utilizarse casquillos de cable aprobados para aplicaciones Ex 'e', los cuales deben ser adecuados para el tipo de cable que se está utilizando, además de satisfacer los requisitos de la norma BS EN 60079-14:1997 para instalaciones Ex 'e'.

AVISO SOBRE SEGURIDAD: Si las sondas acústicas BExS120E de salida alta se utilizan a temperaturas ambiente altas, es decir, superiores a 40°C, la temperatura de entrada del cable puede superar +70°C; por lo tanto, deben usarse casquillos de cable resistentes al calor adecuados, con una temperatura de servicio nominal de al menos 95°C.

Si se precisa una clasificación IP (Protección contra Ingreso) alta, debe instalarse una arandela estanca adecuada debajo del casquillo del cable.

Cuando solamente se utilice una entrada de cable, la otra deberá cerrarse con un tapón de obturación Ex 'e' debidamente aprobado para los requisitos de la instalación.

14) Conexiones de los cables

Véase el diagrama D

15) Selección de tono y alarmas de 2^a y 3^a fase

Véase el diagrama de cableado E

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

16) Control del volumen

Véase el diagrama F

17) Vigilancia de fin de línea (Unidades de CC)

Con las sondas acústicas BExS120E y BExS110E de CC puede utilizarse vigilancia de línea inversa de CC si fuese necesario. Todas las sondas acústicas de CC llevan un diodo de bloqueo en las líneas de entrada de suministro. Puede ajustarse un diodo de vigilancia de fin de línea o una resistencia de vigilancia de fin de línea a lo largo de los bornes en la caja antideflagrante. **Adviértase que los componentes de vigilancia no deben conectarse al bloque de bornes en la cámara de bornes de más seguridad.** Véase la sección 8 de este manual de instrucciones para acceder a la caja antideflagrante.

Si se utiliza una resistencia de fin de línea, ésta debe tener un valor mínimo de resistencia de 3k3 ohmios y un vatiaje mínimo de 0,5 vatios o un valor mínimo de resistencia de 500 ohmios y un vatiaje mÍn. de 2 vatios.

TABLA DE SELECCIÓN DE TONO

Stage 1	Frequency Description	Tone Selection					DIP Switch Settings	Stage Selection	
		1	2	3	4	5		Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0	0	0	0	0	Tone 31	Tone 11	
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1	0	0	0	0	Tone 17	Tone 5	
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0	1	0	0	0	Tone 2	Tone 5	
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1	1	0	0	0	Tone 6	Tone 5	
5	Continuous at 2400Hz	0	0	1	0	0	Tone 3	Tone 27	
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1	0	1	0	0	Tone 7	Tone 5	
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0	1	1	0	0	Tone 10	Tone 5	
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1	1	0	0	0	Tone 2	Tone 5	
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0	0	0	1	0	Tone 15	Tone 2	
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1	0	0	1	0	Tone 7	Tone 5	
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz	0	1	0	1	0	Tone 31	Tone 1	
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1	1	0	1	0	Tone 4	Tone 5	
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0	0	1	1	0	Tone 15	Tone 5	
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1	0	1	1	0	Tone 4	Tone 5	
15	Continuous at 800Hz	0	1	1	1	0	Tone 2	Tone 5	
16	Intermittent 600Hz 150mS on, 150ms off	1	1	1	1	0	Tone 18	Tone 5	
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0	0	0	0	1	Tone 2	Tone 27	
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1	0	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
20	Continuous 660Hz	1	1	0	0	1	Tone 2	Tone 5	
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5	
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1	0	1	0	1	Tone 2	Tone 5	
23	800Hz pulsing at 3Hz	0	1	1	0	1	Tone 6	Tone 5	
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1	1	0	1	1	Tone 29	Tone 5	
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0	0	0	1	1	Tone 29	Tone 5	
26	Simulated bell sound	1	0	0	1	1	Tone 2	Tone 1	
27	Continuous 554Hz	0	1	0	1	1	Tone 26	Tone 5	
28	Continuous 440Hz	1	1	0	1	1	Tone 2	Tone 5	
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0	0	1	1	1	Tone 7	Tone 5	
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1	0	1	1	1	Tone 32	Tone 5	
31	1200/500Hz at 1Hz	0	1	1	1	1	Tone 11	Tone 1	
32	<i>Prepare to Abandon Platform</i>	1	1	1	1	1	Tone 26	Tone 1	

INSTRUKTIONSBOK (ATEX) (SWE)

BExS120E och BExS110E

Varningsljud för explosionsfarligt utrymme

2) Märkning

Samtliga enheter är försedda med märkplåt med följande viktiga information:


Typ: BExS120E eller BExS110E

Matningsspänning: DC-enheter 12V, 24V eller 48V
AC-enheter 230V, 110V eller 115V

Kod: EEx de IIC T4 (Omg.temp. -50 till +55°C)

Certifiering: KEMA 99ATEX6312

Epsilon x:
Explosionsgrupp
och kategori:



CE-märkning:
Ansvarigt organ:



VARNING!: FÄR EJ ÖPPNAS I EXPLOSIV GASATMOSFÄR
KAPSLINGSBULTAR KLASS A4-80

ANVÄND VÄRMEBESTÄNDIGA KABLAR OCH
KABELGENOMFÖRINGAR (med märktemp 95°C) VID
OMGIVNINGSTEMPERATURER ÖVER 40°C

4) Installationskrav

Högtalarna skall installeras enligt följande eller likvärdiga standarder.

BS EN 60079-14 : 1997 Elektriska installationer inom riskområden (utom gruvor)

BS EN 60079-10 : 1996 Klassning av explosionsfarliga områden

Installation skall endast göras av behörig personal under tillämpande av lokala bestämmelser.

5) Zoner, explosionsgrupper, kategori och T-klasser

Enheterna får installeras på platser där följande förhållanden råder:-

Områdesklassificering:

Zon 1	Explosiv gasblandning förväntas förekomma vid normal drift.
Zon 2	Explosiv gasblandning förväntas förekomma sällan och då endast kortvarigt.

Explosionsgrupper:

Grupp IIA	Propan
Grupp IIB	Etylen
Grupp IIC	Väte och acetylen

Kategori på utrustning: 2G

T-klasser:

T1	400°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C

Omgivningstemperatur:

-50°C till +55°C

6) Monteringsinstruktion och val av plats för högtalare

Se ritning A

7) Säkerhetsvarning (statisk elektricitet)

Den akustiska sirenellen är tillverkad av ABS-plast; därför skall enheten endast rengöras med en fuktig trasa för att undvika ELEKTROSTATISK LADDNING.

8) Åtkomst till den explosionstäta kapslingen

Se ritning B

Observera att de fyra **M6-skruvarna är av klass A4-80 och av rostfritt stål. Endast dessa skruvar skall användas till högtalarna.** Därför är det viktigt att dessa skruvar och dess fjäderbrickor läggs på ett säkert ställe under installationen.

9) Tillgång till kopplingshuset med höjd säkerhet

Se ritning C

10) Val av strömförsörjning

Strömförsörjningsaggregatet måste ha tillräcklig kapacitet för att förse alla högtalare anslutna till systemet med ström.

Tabellen nedan visar den ingångsspänning som behövs för de olika högtalarna:

Typ	Ingångsspänning	Ingångsström	Max. spänning
BExS120E	24V DC	800mA	30V
BExS120E	12V DC	850mA	15V
BExS120E	48V DC	420mA	58V
BExS120E	230V AC	90mA	264V
BExS120E	110V AC	200mA	121V
BExS120E	115V AC	180mA	126V

BExS110E	24V DC	265mA	30V
BExS110E	12V DC	195mA	15V
BExS110E	48V DC	130mA	58V
BExS110E	230V AC	56mA	264V
BExS110E	110V AC	93mA	121V
BExS110E	115V AC	110mA	126V

Terminal No's	DC Units	AC Units
2 and 3	Not Used	S3
4 and 5	+ve	S2
6 and 7	-ve	C
8 and 9	S2	N
10 and 11	S3	L

Tabellen ovan visar också högtalarnas högsta driftspänning.

10) Val av kabel

Kablarna måste vara dimensionerade för att klara strömbelastningen från alla anslutna enheter.

SÄKERHETSVARNING: Om BExS120E-högtalarna med hög uteffekt används vid höga omgivningstemperaturer, dvs över +40°C, kan ledningarnas temperatur överskrida +70°C vid införingsstället. Därför skall lämpliga värmesistenta kablar, med en märktemperatur på minst 95°C, användas.

11) Jordning

Både AC- och DC-högtalarna måste jordas på tillfredsställande sätt. Enheterna har interna och externa jordanslutningar, vilka båda är placerade i enhetens kopplingshus (se bild 2 och 3).

När den externa jordanslutningen används skall en kontaktpressad kabelsko monteras. Kabelskon skall placeras mellan de två flata rostfria stålbrickorna (M5). Fjäderbrickorna av rostfritt stål (M5) skall monteras mellan den yttre flata brickan och den rostfria stålmuttern (M5) för att säkerställa att kabelskon inte lossnar eller vrider.

12) Kabelgenomföringar

Högtalarna har dubbla kabelingångar med M20 x 1,5 gänga. Endast kabelgenomföringar godkända för Ex 'e'-bruk får användas. Dessa måste passa den typ av kabel som används och dessutom uppfylla kraven för explosionstät kapsling (Ex 'e') enligt BS EN 60079-14: 1997.

SÄKERHETSVARNING: Om BExS120E-högtalarna med hög uteffekt används vid höga omgivningstemperaturer, dvs över +40°C, kan ledningarnas temperatur överskrida +70°C vid införingsstället. Därför skall lämpliga värmesistenta kablar, med en märktemperatur på minst 95°C, användas.

Om det finns krav på en hög IP-kapslingsklass skall en passande tätningsbricka monteras under kabelgenomföringen.

Om endast en kabelingång används skall den andra tillslutas med en Ex 'e' explosionssäker avslutningsnippel som är certifierad enligt installationskraven

13) Kabelanslutningar

Se ritning D

14) Tonval och 2- och 3-lägeslarm

Se kopplingsschema. E

15) Volymkontroll

Se ritning F

16) Ledningsövervakning (DC-enheter)

Ledningsbevakning kan användas vid behov för BExS120E och BExS110E (DC). Alla DC-högtalare har en blockeringsdiod installerad i ingångsledningen. En bevakningsdiod eller ett bevakningsmotstånd (en bevakningsdiod eller ett bevakningsmotstånd) kan anslutas över polerna i den tätta kapslingen. **OBS!** **Bevakningskomponenter skall ej anslutas till kopplingsplinten i kopplingshuset.** Se avsnitt 8 i denna bruksanvisning för öppning av den explosionstätta kapslingen.

TONVALSTABELL

Tone Selection		DIP Switch Settings	Stage Selection	
Stage 1	Frequency Description	1 2 3 4 5	Stage 2	Stage 3
1	Continuous 1000Hz <i>Toxic Gas Alarm</i>	0 0 0 0 0	Tone 31	Tone 11
2	Alternating 800/1000Hz at 0.25s intervals	1 0 0 0 0	Tone 17	Tone 5
3	Slow Whoop 500/1200Hz at 0.3Hz with 0.5s gap repeated	0 1 0 0 0	Tone 2	Tone 5
4	Sweeping 800/1000 at 1Hz	1 1 0 0 0	Tone 6	Tone 5
5	Continuous at 2400Hz	0 0 1 0 0	Tone 3	Tone 27
6	Sweeping 2400/2900Hz at 7Hz	1 0 1 0 0	Tone 7	Tone 5
7	Sweeping 2400/2900Hz at 1Hz	0 1 1 0 0	Tone 10	Tone 5
8	Siren 500/1200/500Hz at 0.3Hz	1 1 0 0 0	Tone 2	Tone 5
9	Sawtooth 1200/500Hz at 1Hz	0 0 0 1 0	Tone 15	Tone 2
10	Alternating 2400/2900Hz at 2Hz	1 0 0 1 0	Tone 7	Tone 5
11	Intermittent 1000Hz at 0.5Hz <i>General alarm</i>	0 1 0 1 0	Tone 31	Tone 1
12	Alternating 800/1000Hz at 0.875Hz	1 1 0 1 0	Tone 4	Tone 5
13	Intermittent 2400Hz at 1Hz	0 0 1 1 0	Tone 15	Tone 5
14	Intermittent 800Hz 0.25s on 1s off	1 0 1 1 0	Tone 4	Tone 5
15	Continuous at 800Hz	0 1 1 1 0	Tone 2	Tone 5
16	Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off	1 1 1 1 0	Tone 18	Tone 5
17	Alternating 544Hz (100mS)/440Hz(400mS)	0 0 0 0 1	Tone 2	Tone 27
18	Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off	1 0 0 0 1	Tone 2	Tone 5
19	1400Hz to 1600Hz sweep up over 1s - 1600Hz to 1400Hz sweep down over 0.5s	0 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
20	Continuous 660Hz	1 1 0 0 1	Tone 2	Tone 5
21	Alternating 554/440Hz at 1Hz	0 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
22	Intermittent 554Hz at 0.875Hz	1 0 1 0 1	Tone 2	Tone 5
23	800Hz pulsing at 2Hz	0 1 1 0 1	Tone 6	Tone 5
24	Sweeping 800/1000Hz at 50Hz	1 1 0 0 1	Tone 29	Tone 5
25	Sweeping 2400/2900Hz at 50Hz	0 0 0 1 1	Tone 29	Tone 5
26	Simulated bell sound	1 0 0 1 1	Tone 2	Tone 1
27	Continuous 554Hz	0 1 0 1 1	Tone 26	Tone 5
28	Continuous 440Hz	1 1 0 1 1	Tone 2	Tone 5
29	Sweeping 800/1000Hz at 7Hz	0 0 1 1 1	Tone 7	Tone 5
30	420Hz repeating 0.625s on, 0.625s off <i>Australian alert signal</i>	1 0 1 1 1	Tone 32	Tone 5
31	1200/500Hz at 1Hz <i>Prepare to Abandon Platform</i>	0 1 1 1 1	Tone 11	Tone 1
32	Sweeping 500/1200Hz 3.75s on, 0.25s off 15Hz	1 1 1 1 1	Tone 26	Tone 1